



Wójt Gminy Stara Biała

Biała 68, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: (024) 366-87-10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 24.02.2009 r.

ZP.3410-4/09

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach – etap IA**” wpłynęło następujące zapytanie:

„Zgodnie z art. 38.1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 /Dz. U. z 2006r, Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658/ prosimy o wyjaśnienie.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zmieniona została nawierzchnia parkingów z kostki betonowej na tłuźceń kamienny. Jednak nie określono frakcji tłuźcznia ani grubości nawierzchni jaką należy przyjąć do wyceny ofertowej. W związku z tym prosimy o podanie tych parametrów.

Prosimy również dokonać zmiany podstawy wyceny w przedmiarze robót – branża drogowa – poz. 29. Jest kat. KNNR 6 tab. 0205/04 – nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego – powinno być KNNR 6 poz. 0204/05 lub 0204/06 – nawierzchnia z tłuźcznia kamiennego. Zmiany te pozwolą przygotować oferty porównywalne.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wyjaśniam co następuje:

- grubość warstwy z tłuźcznia kamiennego stanowiącego nawierzchnię parkingu wynosi 15cm,
- jako podstawę wyceny powyższej pozycji należy przyjąć KNNR 6 0204-06.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poz. 29 d.4 książki przedmiarów branży drogowej, polegającej na:

- wykreśleniu treści „*KNNR 6 0205-04*” znajdującej się w pozycji nr 29 w/w przedmiaru, w kolumnie „Podst” i zastąpieniu jej nową treścią w brzmieniu „**KNNR 6 0204-06**”,
- wykreśleniu treści „*Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego o wymiarach 13 - 17 cm – parking sam. osobowych*” znajdującej się w pozycji 29 w/w przedmiaru, w kolumnie „Opis i wyliczenia” i zastąpieniu jej nową treścią w brzmieniu „**Nawierzchnia z kamienia tłuźzonego – warstwa górna o gr. 15 cm**
- tłuźceń kamienny sortowany uziarnienie 31,5 – 63 mm
- kliniec kamienny uziarnienie 4 – 31,5 mm”.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Proszę o uwzględnienie powyższej zmiany w składanych ofertach.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.ugstarabiala.bip.org.pl i www.starabiala.pl).
3. a/a.