



Wójt Gminy Stara Biała

Biała 68, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: (024) 366-87-10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 19.11.2008r.

ZP. 3410-24/08

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach – etap I A**” wpłynęło następujące zapytanie:

„1. Zamawiający w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – branża drogowa tereny sportowe w rozdziale S-02.01.01., punkt 2, podpunkt 2.2 wymienia dokumenty dotyczące nawierzchni (Atesty PZH, aprobatę lub rekomendację ITB, certyfikat IAAF). Czy celem weryfikacji czy zaferowano właściwy produkt należy dołączyć do oferty przetargowej w/w dokumenty?

2. Zamawiający w SIWZ w Rozdziale S-02.01.01 w punkcie 2 opisuje parametry nawierzchni poliuretanowej. Czy Zamawiający dopuszcza również nawierzchnię poliuretanową o grubości 13 mm posiadającą certyfikat IAAF oraz badania na polską normę PN-EN 14877 charakteryzującą się następującymi parametrami technicznymi:

- Twardość według metody Shore’a (Sh. A) $\geq 40,0$
- Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
 - w stanie suchym $\geq 0,30$
 - w stanie mokrym $\geq 0,30$
- Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
 - przyrostem masy, (%) $\leq 0,30$
 - zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian
- Mrozoodporność $\leq 0,30$
- Odporność na kolce – norma DIN 18035/6
- Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Proponowana alternatywna nawierzchnia, która z powodzeniem była zastosowana na obiektach sportowych i posiada z całą pewnością nie gorsze właściwości niż nawierzchnia wymieniona w SIWZ”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz 2008 r. Nr 171, poz. 1058) uprzejmie informuję, że:

Ad. 1 Złożona oferta przetargowa musi być zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Do oferty można załączyć (ale nie jest to wymagane) dokumenty potwierdzające, że zaferowany w złożonej ofercie produkt jest właściwy. Dokumentami tymi mogą być aprobaty techniczne, certyfikaty IAAF, atesty higieniczne PZH.

Ad. 2 Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Zamawiający nie dopuszcza zmian w zaproponowanej technologii dotyczącej nawierzchni poliuretanowej.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.ugstarabiala.bip.org.pl i www.starabiala.pl).
3. a/a.