



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 31.01.2020 r.

IR.ZP.271.2.2020

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki**” wpłynęło następujące zapytanie:

„W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki**” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SIWZ:

1. Prosimy o podanie prawidłowej grubości stabilizacji podłoża spoiwem hydraulicznym: 40 cm – przedmiar czy 30 cm – Dokumentacja Projektowa
2. Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym. W zamieszczonym przedmiarze robót Zamawiający wymaga wykonania stabilizacji spoiwem Silment, Gruntar. Wg ST D-04.05.01 do stabilizacji należy użyć cementu. Prosimy o potwierdzenie, że stabilizacja gruntu do wymaganej wytrzymałości $R_m=2,5$ Mpa może być wykonana cementem. W przypadku konieczności użycia do wykonania stabilizacji Silmentu lub Grunaru prosimy o zamieszczenie odpowiedniej ST.
3. Prosimy o podanie grubości ławy z kruszywa pod rury PEHD śr. 40 cm i śr. 50 cm.
4. Z jakiego materiału i jakiej grubości należy ułożyć ławę pod przepusty PEHD śr. 60 cm pod drogą? Wg przedmiaru jest to ława z kruszywa (brak podanej grubości), wg dokumentacji Projektowej rys. nr 5 – ława z warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr 50 cm.
5. Zgodnie z dokumentacją projektową w km 0+464 przechodzi pod drogą wodociąg, na którym należy ułożyć rurę osłonową. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy zabezpieczenie w/w wodociągu wchodzi w zakres niniejszego postępowania?
6. Prosimy o podanie kilometraża, w jakim należy wykonać rów kryty z rur o średnicy 50 cm.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję że:

Ad 1. Zgodnie z dokumentacją projektową, załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie każdego rodzaju spoiwa hydraulicznego. Warunkiem koniecznym jest otrzymanie wymaganej wytrzymałości. Po przedstawieniu recepty oraz wyników wytrzymałościowych próbek, inspektor nadzoru dokonana zatwierdzenia spoiwa.

Ad 3. Grubość ławy 40cm. Szerokość 60 cm.

Ad 4. Zgodnie z dokumentacją projektową, załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Ad 5. Wykonanie zabezpieczenia wodociągu wchodzi w zakres zamówienia.

Ad 6. Zgodnie z dokumentacją projektową, rów kryty znajduje się na działce prywatnej nr 12/2. Przedmiotowa działka jest objęta ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji wynikającym z obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych.

Z poważaniem

WOJT

Slawomir Waurzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.