



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 24.06.2020r.

IR.ZP.271.13.2020

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)1. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o  $R_m=2,5$  MPa. Wg przedmiaru robót jest to 20 cm, wg Dokumentacji projektowej Opis Techniczny Projektu Architektoniczno-Budowlanego pkt 4 – 30 cm, wg Dokumentacji projektowej rys. nr 3.0 – 40 cm.

2. W Dokumentacji projektowej na Planszy Zbiorczej Zagospodarowania Terenu rys. nr 1 w Legendzie nawierzchnia drogi jest opisana jako „projektowana jezdnia z kruszywa łamanego – nawierzchnia twarda nieulepszona”. Prosimy o zmianę w/w zapisu na „nawierzchnię bitumiczną”.

3. Prosimy o podanie prawidłowej ilości przepustów pod zjazdami i ścianek czołowych oraz długości przepustów. Wg zamieszczonego przedmiaru robót należy wykonać 10 szt. przepustów, wg planu sytuacyjnego – 11 szt. (PP1 do PP5, LP1 do LP6).

4. Prosimy o potwierdzenie, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur o średnicy 30 cm.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że:

Ad.1. Należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o  $R_m=2,5$  MPa o grubości - 30 cm.

Ad 2. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną.

Ad 3. Należy wykonać:

- 11 szt. przepustów o łącznej długości 119,02 m
- 22 szt. ścianki czołowe

Ad 4. Tak. przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur o średnicy 30 cm.

Z poważaniem

Staroimir Wawrzyński

### Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.