



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 06.11.2020r.

IR.ZP.271.21.2020

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo**” *wpłynęło następujące zapytanie:*

(...) „w związku z ryczałtowym charakterem zamówienia zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących rozbieżności w dokumentacji projektowej w/w postępowania.

Zamawiający zamieścił na stronie zamienny plan sytuacyjny i przekrój konstrukcyjny prosimy o potwierdzenie że przedstawiona konstrukcja dotyczy również skrzyżowania z drogą wojewódzką? Jeżeli nie prosimy o załączenie aktualnego przekroju konstrukcyjnego na tym odcinku.

Na przekroju i w SIWZ występują rozbieżności w grubościach warstw bitumicznych prosimy o wyjaśnienie”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że grubość warstw konstrukcyjnych na całym odcinku drogi (łącznie ze zjazdem na drogę wojewódzką) należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym – plik zamienny.

W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ poprzez:

W pkt 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zdanie o treści: „Na całym odcinku drogi należy wykonać podbudowę z kruszywa gr. 20 cm oraz nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 6 cm) – zgodnie z przekrojem normalnym oraz planem sytuacyjnym rysunki zamienne” **otrzymuje treść: „Na całym odcinku drogi należy wykonać podbudowę z kruszywa gr. 20 cm oraz nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm) – zgodnie z przekrojem normalnym oraz planem sytuacyjnym rysunki zamienne”.**

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona również do projektu umowy oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

**WÓJT**  
*Stawomir Wawrzyński*

### Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.