



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat plocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 11.01.2021r.

IR.ZP.271.23.2020

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Brwilno, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Maszewo**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)W związku z niespójnością dokumentacji projektowej gdzie z nazwy wskazano słupy aluminiowe oraz specyfikacji technicznej gdzie określono w wymogach, że słup ma być stalowy zwracam się z prośbą:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych słupów stalowych cynkowanych o przekroju cylindrycznym innego producenta niż wskazanych w dokumentacji technicznej z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych określonych normami oraz z zachowaniem wysokości montażu opraw??? Bez narzucania konkretnego rozstawu szpilek fundamentowych oraz średnic.

Do słupów zostaną zastosowane prefabrykowane typowe fundamenty dedykowane dla wybranego producenta.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający dopuści zastosowanie typowych słupów stalowych cynkowanych o przekroju cylindrycznym z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych określonych normami oraz z zachowaniem wysokości montażu opraw, odpowiadające pozostałym wymogom określonym w dokumentacji budowlanej.

Z poważaniem

WÓJT

Stefan Wawrzyński

### Otrzymują:

1. Wykonawca, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.