



WA.ZZI.7.521.251.2019.RC

Drogowa pracownia Projektowa
Tomasz Dąbrowski
ul. Wólczyńska 61/42
01-931 Warszawa

Dotyczy: opinii w zakresie urządzeń melioracji wodnych w związku z „Rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Trzepowo Nowe od km 0+002.50 do km 1+625.53 w miejscowości 0006 Bronowo Zalesie oraz 0026 Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna 141913 2 Biała Stara”

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.08.2019 r. (wpłynęło 12.08.2019 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że planowana inwestycja w obr. Bronowo Zalesie, oraz Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała sąsiaduje bezpośrednio z terenami, które figurują w ewidencji melioracji wodnych prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268). Obszar działek przyległych do przebudowywanej drogi zostały zmeliorowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bronowo Machcino IV” w 1986r. Trasa planowanej przebudowy drogi gminnej, wskazana na załącznikach mapowych, krzyżuje się w obr. Bronowo Zalesie na działce nr ewid. 162 z trasą zbieraczy drenarskich: zb. „c” (na wysokości działek nr ewid. 138/4, 136/5), zb. „a” (na wysokości działek nr ewid. 139/2, 140/2), zb. „a” (na wysokości działek nr ewid. 142/7, 141/6), zb. „a” (na wysokości działek nr ewid. 142/7, 144/21), w obr. Trzepowo Nowe na działce nr ewid. 8 z trasą zb. „a” (na wysokości działek nr ewid. 5/1, 9/2). Przedmiotowa trasa krzyżuje się również z trasą ewidencjonowanych rowów: R-C (na wysokości działki nr ewid. 146 w obr. 0006 Bronowo Zalesie), oraz ponownie R-C (na wysokości działek nr ewid. 1/4, 9/2 w obr. 0026 Trzepowo Nowe) oraz R-C-1 (na wysokości działek nr ewid. 10/10, 6/1 w obr. 0026 Trzepowo Nowe).

Urządzenia melioracji wodnych projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Urządzenia drenarskie nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu, wykonywaniu planowanej inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne. Podczas wykonywania prac budowlanych należy zadbać o to by nie uszkodzić m.in. istniejących rurociągów drenarskich oraz rowów, art.192 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne zakazuje m.in. niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych oraz wykonywania w ich pobliżu robót oraz innych czynności, które mogą spowodować osuwanie się gruntu przy tych urządzeniach. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej:

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2268 z póź. zm.) na przebudowę/likwidację urządzeń melioracji wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Koszty przebudowy/likwidacji/naprawy urządzeń melioracji wodnych a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor.
- Prace polegające na przebudowie/likwidacji/naprawie urządzeń melioracji wodnych należy prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej.
- Przedmiotowy obszar należy wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.
- Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia.
- Ewentualne naprawy sieci należy wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zageścić.

Informujemy, że na etapie planowania inwestycji Inwestor powinien uzyskać zgodę Spółki Wodnej „Stara Biała” na zrzut wód opadowych do rowów – urządzeń melioracji wodnych, a także ustalić z w/w Spółką zakres partycypowania w kosztach utrzymania i konserwacji wylotów wód opadowych oraz przedmiotowych rowów. Informujemy, że zgodnie z art. 389 pkt. 6 oraz 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) na wykonanie urządzeń wodnych oraz na sługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w tut. Zarządzie Zlewni. Wykonanie wylotów do rowów jak również odprowadzenie wód nie może pogarszać warunków funkcjonowania cieku poza obszarem pasa drogowego

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do Wiadomości

1. PGW WP ZZ we Włocławku Nadzór Wodny w Sierpcu


Z-CA DYREKTORA

Tomasz Pokropski

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP można skontaktować się za pomocą adresu iod@wody.gov.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
- 8) Ma Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
- 10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



139

S-A Ø80 h=2

S-A Ø80 h=2

GAZOCIAG

Dz 171

S-A Ø80 h=2.5m


S-A Ø80 h=1.5

112.5 x 110 h=20
d 114.00

113.5 x 110 h=20
d 112.00

1950

24 29 13 14 18 19 23 26 28



WODOCIAG

Hand-drawn structural lines and annotations on the deck plan, including various lines, curves, and small text labels.



KABEL PERN

157

155

22 rurociągi

2 km wsi Trzepowo

D=158

D=183

158a

159

2 rurociągi DERN

183a

D=179

WODOCIĄG
P-1/60
L=1m

D=183

WODOCIĄG

P-2/60

6% C=80m

C-1

181

WODOCIĄG
10 19 24 28a

197 W-1 φ 10 d. 112.19