



W związku z zamówieniem publicznym udzielanym w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczącym zadania pn. „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Proboszczewice, gm. Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

1. *Prosimy o informację czy Wykonawca ma wykonać i wycenić przepływomierze DN80 po każdym Zestawie Filtracyjnym – brak jest ich na schemacie, natomiast w opisie technicznym w dziale filtrów jest taki wymóg*

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż:

Ad. 1

Należy wycenić przepływomierze DN 80 po każdym filtrze, według opisu technicznego.

KIEROWNIK
ds. technicznych eksploatacji

Łukasz Mirecki