



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj.
mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 24.08.2021 r.

IR.ZP.271.12.2021

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejscowości Ludwikowo)” na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.) wpłynęło zapytanie o poniższej treści:

„(...)W nawiązaniu do postępowania proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. W dokumentacji technicznej projektant wskazał wykonanie konstrukcji z drewna C27. Z uwagi na obecną sytuację na rynku pozyskanie drewna tej klasy jest obecnie niemożliwe. Niemożliwe jest również uzyskanie wyceny na drewno tej klasy, ponieważ producenci nie są w stanie zagwarantować cen. Proszę o rozważenie możliwości wykonania konstrukcji z drewna suchego sosnowego, impregnowanego, bez wskazywania klasy. 2. W opisie technicznym projektant wskazał zastosowane przekroje drewna do konstrukcji tężni, tj. 18 x 18 etc. Na rysunkach konstrukcji przekroje opisane są jako 20 x 20. Proszę o możliwości zastosowania dla słupów i belek poprzecznych drewna o przekroju np. 16 x 16 z uwagi na występujące w chwili obecnej utrudnienia z pozyskaniem drewna o żądanych przekrojach. 3. W dokumentacji technicznej projektant wskazał, że tarnina użyta do wypełnienia może być leżakowana wyłącznie 2 miesiące. Ponieważ tarnina zbierana jest w sezonie jesiennym, po zakończeniu okresu wegetacji rośliny, jej montaż mógłby być możliwy jedynie w okresie grudzień -styczeń. Po tym okresie, zgodnie z dokumentacją techniczną, tarnina staje się nieprzydatna do montażu. Proszę o wyeliminowanie zapisu jako niemożliwego do spełnienia. 4. W dokumentacji technicznej projektant wskazał, że średnica tarniny musi mieścić się w przedziale 8-10 mm. Należy wskazać, że nie istnieje żadna metoda selekcji gałązek tarniny i żaden z dostawców krajowych i zagranicznych takiej selekcji nie prowadzi. Selekcja musiałaby się odbywać na budowie w sposób ręczny, z pozyskaniem dużego zapasu materiału. Czas poświęcony na selekcję nie pozwoli dochować terminów realizacji zamówienia a ilości materiału niespełniającego wymogów stawianych w dokumentacji stanowiącego odpad w sposób znaczący podwyższy koszty, jakie będzie musiał ponieść zamawiający.”

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Ad.1 Zamawiający dopuszcza się obniżenie klasy drewna do C24.

Ad.2 Należy zastosować przekroje drewna zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Ad.3 Zamawiając wyraża zgodę na wyeliminowanie zapisu mówiącego o tym, że tarnina użyta do wypełnienia może być leżakowana wyłącznie 2 miesiące.

Ad. 4 Zamawiający dopuści tarninę, której gałęzie w koronie wiązki będą średnicy z przedziału 0,5 - 2 cm (zamiast 8 - 10 mm). Badanie zastosowanego materiału będzie się odbywało bezpośrednio na etapie realizacji zadania przez inspektora nadzoru.

Z poważaniem

WÓJT

Sławomir Wawrzyński