



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj.  
mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 07.10.2021 r.

IR.ZP.271.14.2021

## Wykonawcy

**W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.) wpłynęły zapytania o poniższej treści:**

„(...)1. Pkt.2.2 STWiOR - w opisie parametrów równoważności wskazujecie Państwo, iż za produkt równoważny uznacie taki produkt, który spełnia warunki technologii SBR oraz nie dopuszczacie Państwo zbiorników jednowarstwowych, wykonanych metodą rotomoldingu. Taki zapis narusza podstawowe zasady Ustawy.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż tak skonstruowany zapis dotyczący równoważności proponowanego przedmiotu świadczenia wskazuje na te same urządzenia, które zostały zawarte w podstawowym opisie przedmiotu zamówienia. Zarówno parametry podstawowe jak i te wskazane w opisie równoważności wskazują tylko i wyłącznie na produkty jednej firmy. Zgodnie z art. 16 Ustawy, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zgodnie z art. 99 Ustawy, w przypadku gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia używa parametrów wskazujących na konkretny produkt lub konkretnego producenta ZOBOWIĄZANY jest dopuścić rozwiązania równoważne. Zgodnie z przepisami Ustawy oraz z orzecznictwem KIO, rozwiązania równoważne są to takie rozwiązania, które zapewnią efekt/cel, taki sam lub lepszy, niż ten wskazany w OPZ. Podstawowym warunkiem gwarantującym Państwu odpowiedni poziom produktu, jest okoliczność polegająca na tym iż proponowane urządzenia mają działać w technologii SBR i spełniać normę PN-EN 12566-3+A2:2013-10.

Większość POŚ proponowanych na Polskim rynku jest produkowana w technologii rotomoldingu. Jakość urządzeń oraz efekt końcowy pracy takiej oczyszczalni nie różni się niczym od wymaganej przez Państwa technologii. Należy w tym miejscu również nadmienić, iż Państwa wymagania spełnia tylko i wyłącznie jeden wykonawca. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż sposób określenia przez Państwa opisu przedmiotu zamówienia, narusza przytoczone przepisy Ustawy i narusza zasadę równej konkurencji. Niniejszym wnioskuję o zmianę zapisów dokumentacji przetargowej w ten sposób, aby dopuścić możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z użyciem POŚ wykorzystujących zbiorniki jednowarstwowe, wykonane metodą rotomoldingu i spełniające warunki wymaganej przez Państwa normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10.

2. Zgodnie z pkt. 16 SWZ, każdy wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu, gdyż nieuwzględnienie warunków panujących w miejscu montażu POŚ, spowoduje brak podstaw do zmiany umowy. Oświadczamy, iż zgodnie z zaleceniami pkt. 16 SWZ dokonaliśmy wizji lokalnej i z przeprowadzonych badań gruntowych wynika, że w większości lokalizacji poziom wód gruntowych jest na poziomie 1,50-2,00 m., wg załączonych badań geologicznych średni poziom wód gruntowych jest na poziomie 2,1m

Zgodnie z projektem stanowiącym podstawę wykonania przedmiotowych robót budowlanych, drenaż ma być usytuowany na poziomie 150 cm od poziomu wód.

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.**

Ad.1 Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji stanowiącej część SWZ. Opis nie zawiera sformułowań wskazujących na konkretnego producenta urządzeń niezbędnych do zrealizowania zamówienia, jak również nie zawiera parametrów wskazujących na konkretny produkt. Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji (...), nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.”

Biorąc powyższe pod uwagę wskazanie w SWZ technologii, w jakiej ma być wykonany zbiornik nie stanowi naruszenia tego przepisu. Z posiadanych przez gminę informacji wynika również, że na polskim rynku działa więcej niż jedna firma będąca producentem zbiorników o wymaganej przez SWZ konstrukcji. Z uwagi na brak podstaw do uznania, iż opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z art. 99 ust 2 ustawy Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ w zakresie o którym mowa w zapytaniu.

Ad.2 Zgodnie z pkt. 31 SWZ zamawiający rekomenduje, a nie zobowiązuje, wykonawców do przeprowadzenia wizji terenowych, pozostawiając to ich decyzji. Ocena warunków gruntowo – wodnych stanowi część SWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o innych badaniach gruntu wykonanych przez inne jednostki (np. zainteresowanych wykonawców), o których mowa w zapytaniu.

Odnosząc się do posiadanej dokumentacji, stanowiącej część SWZ, należy stwierdzić że brak podstaw do twierdzenia że zaistnieją sytuacje, o których mowa w zapytaniu, jak również brak podstaw do uznania, że postępowanie obarczone jest wadą.

Zamawiający podkreśla, że będzie wymagał wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami projektowymi zapewniając ścisły nadzór inwestorski sprawowany nad wykonaniem umowy.

Z poważaniem

**WÓJT**  
*Sławomir Wawrzyński*