



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie  
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 09.11.2021 r.

IR.ZP.271.18.2021

## Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.) wpłynęły zapytania o poniższej treści:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w punkcie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga:

*Zakres robót obejmuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą*

*PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą, oznakowanych znakiem CE, współpracujących z drenażem rozsączającym.*

Pragniemy zauważyć, że wskazana w SWZ norma PN-EN 1256-3:2013-10 **nie jest normą zharmonizowaną** co w praktyce oznacza, że żadne laboratorium notyfikowane nie posiada „notyfikacji” na przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10, a tym samym **nie ma możliwości oznakowania wyrobów znakiem CE**.

Wskazana przez Zamawiającego norma jest **normą krajową**: PN-EN 12566-3+A2:2013-10.

**Polska Norma** (oznaczana symbolem PN) - jest to **norma o zasięgu krajowym**, zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną - Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

W praktyce brak harmonizacji normy uniemożliwia oznakowanie wyrobu (przydomowej oczyszczalni ścieków) oznakowaniem CE. Dlatego w praktyce niemożliwe jest spełnienie wymogu Zamawiającego.

**Aktualnie obowiązującą normą zharmonizowaną jest: EN 12566-3:2005+A2:2013**

Wykaz norm zharmonizowanych jest publikowany przez Komisję Europejską w formie Komunikatów Komisji, które ukazują się w Dzienniku Urzędowym UE (Przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm) - prosimy sprawdzić aktualny wykaz norm zharmonizowanych.

[https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2018.092.01.0139.01.POL&toc=OJ:C:2018:092:TOC](https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0139.01.POL&toc=OJ:C:2018:092:TOC)

CEN	EN 12566-3:2005+A2:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków	EN 12566-3:2005+A1:2009	8.8.2014	8.8.2015
-----	---	-------------------------	----------	----------

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.**

Ad.1 Zamawiają w pkt 5 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia określił przedmiot zamówienia:

„Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Biała dla 70 gospodarstw domowych. Zakres robót obejmuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą, oznakowanych znakiem CE, współpracujących z drenażem rozsączającym.” Zamawiający wymaga zgodności przydomowych oczyszczalni ścieków z **normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą**. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oczyszczalnie zgodne z aktualnie obowiązującą normą.

Z poważaniem

WÓJT  
Stawomir Wawrzyński

