



ZT/420/71/2020

Biała, dn.16.06.2020 r.

**MatProjekt Mateusz Jurczyk
ul. Łąkowa 12f
05-135 Komornica**

Warunki techniczne

**Zabezpieczenia uzbrojenia wodociągowego w związku z opracowaniem dokumentacji
projektowej budowy drogi gminnej dz. nr 200 (ul. Bankowa) w miejscowości Biała.**

1. W odpowiedzi na złożony wniosek informuję, iż:

- w miejscach zbliżenia sieci wodociągowej z projektowanymi rowami dokonać odkrywek rurociągu, w przypadku jego wypłylenia poniżej 1 m przykrycia, należy ocieplić go warstwą żużla grubości 30 cm lub pianką poliuretanową grubości 10 cm.
- rzędne posadowienia istniejących skrzynek wodociągowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej/przyłączach do posesji, należy dostosować do rzędnej projektowanej drogi/pobocza,
- skrzynki wodociągowe uszkodzone podczas wykonywania prac remontowych wykonawca wymieni na swój koszt,
- na istniejącej sieci wodociągowej (na wysokości działki nr ew. 204) przebiegającej w poprzek drogi, należy przewidzieć montaż rury osłonowej, końce rur osłonowych należy uszczelnić,
- o terminie rozpoczęcia budowy drogi należy powiadomić Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o.o. pod numerem telefonu 24/ 365-61-79,
- wszystkie prace wykonywane na sieci wod-kan należy zgłosić do zarządcy sieci tj. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. w celu odbioru.

2. Warunki techniczne ważne są do dnia 16.06.2022 r.

KIEROWNIK
ds. technicznych i eksploatacji

GOSPODARKA KOMUNALNA
„STARA BIAŁA” Sp. z o.o.
09-411 Biała, ul. Andrzeja Kmicica 33
NIP 774 321 34 06 REGON 146236488

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a