



ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENT. - PARTER

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Nawiew [m³/h]	Wywiew [m³/h]
1-01	ŁĄCZNIK	50	-
1-02	WC NIEP.	-	50
1-03	SZATNIA	120	170
1-04	SZATNIA	120	170
1-05	WIATROŁAP	-	-
1-06	KORYTARZ	100	-
1-07	WINDA	-	-
1-08	KLATKA SCHODOWA	-	-
1-09	KORYTARZ	80	50
1-10	SALA	240	240
1-11	SALA	330	300
1-12	POM. POMOCNICZE	-	30
1-13	POM. POMOCNICZE	-	30
1-14	MAG. WF	60	60
1-15	POM. WF	60	60
1-16	MAGAZYN PIŁEK	100	100
1-17	KOTŁOWNIA	-	-
1-18	SALA GIMNASTYCZNA	8000	8000
		9260	9260

1-18 Sala gimnastyczna  
Wykładzina sportowa PCV  
365,13 m²

1-05 Wiatrołap  
3,24 m² Gres

1-06 Korytarz  
34,87 m² Gres

1-09 Korytarz  
30,18 m² Gres

1-14 Mag. WF  
12,25 m² Gres

STAROSTWO POWIATOWE  
w PŁOCKU  
Wydział  
Architektury i Budownictwa  
ul. Bielska 69, 09-400 Płock

RZECZOWNIWA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mgr inż. Piotr Brzeziński  
Nr upr. 640/2011

*Elzbieta Brzezińska*  
mgr inż. Elzbieta Brzezińska  
(inżynier architekt)

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam  
bez uwag  
Z uwagami:

LEGENDA

- Inst. nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi)
- Inst. wywiewna (pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, szatnie)
- Inst. nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z funkcją grzania (sala gimnastyczna)
- ZN elementy nawiewne - zawory
- ZW elementy wywiewne - zawory
- KWN kratka wentylacyjna nawiewna
- KWW kratka wentylacyjna wywiewna

UWAGA

Przekroczenia przegród oddzielenia pożarowego oraz przekroczenia stropów i dachu zabezpieczać klapami dymowymi klasy EIS 120.

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami).

Data: 2021.09.17  
Lp.: 160/21

*Andrzej Gontarek*  
mgr inż. Andrzej Gontarek  
specjalista ds. spraw sanitarnohigienicznych  
uprawnienia 173-8P10/00 w zakresie bud.  
remontowego i ogólnego bez służby zdrowia  
ul. Piłsudskiego 10, 09-400 Płock, tel. 26 610 00 00

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "MOBO", mgr inż. Bogusław Wierchowski, 09-520 Łąck, Wola Łącka 13/1 tel.: 604 774 872, /wszelkie prawa zastrzeżone/	
Objekt	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej
Adres obiektu	Wyszyna, gm. Stara Biała, dz. ewid. nr 2
Investor	Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Temat rys.	Instalacja wentylacji mechanicznej – RZUT PARTERU
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Brzeziński MAZ/0081/PWS/13
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Elzbieta Brzezińska MAZ/0081/POOS/11
Skala:	Nr rys.: 1:100 IS.01
Wrzesień 2021 r.	
branża: SANITARNA	