



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj.
mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 22.04.2022 r.

IR.ZP.271.10.2022 r.

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.) wpłynął wniosek o poniższej treści:

1. „(...)Brak w dokumentacji przetargowej schematu szafy SOU, schematu linii kablowej oświetlenia, zestawienia materiałowego - proszę o udostępnienie.
2. Proszę o podanie specyfikacji systemu sterowania oświetleniem - sterowniki lokalne w oprawach, sterownik centralny w SOU.
3. Proszę o podanie specyfikacji serwera komputerowego do systemu j.w., gdzie miałyby być zamontowany, jaki sposób podłączenia do sieci internet.
4. Proszę o udostępnienie kart katalogowych projektowanych słupów, fundamentów i opraw.
5. Prosimy o zamieszczenie szczegółu i przekroju ułożenia płyt ażurowych. Z przedmiaru robót wynika, że trzeba ułożyć na warstwie z betonu C8/10, natomiast nie podano grubości warstwy z betonu.
6. W projekcie budowlanym, na drodze bez nazwy jest zapis, że trzeba wykonać osłonę sieci gazowej długości 45 m. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.
7. Prosimy o podanie szacunkowej liczby drzew do zabezpieczenia. Z zamieszczonego projektu Wykonawca nie jest w stanie samodzielnie określić jaka jest ilość drzew do zabezpieczenia.”

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Ad. 1. W załączeniu schemat szafy SOU, schemat linii kablowej oświetlenia, zestawienia materiałowe.

Ad. 2 Zamawiający nie posiada systemu sterowania i zarządzania oświetleniem dlatego też wykonawca nie jest zobowiązany jest do wykonania schematu C szafy sterowania oświetleniem.

Ad. 3 Zamawiający nie posiada systemu sterowania i zarządzania oświetleniem

Ad. 4 Zamawiający nie posiada kart katalogowych projektowanych słupów, fundamentów i opraw. Parametry charakterystyczne materiałów znajdują się m. in. na rys. E-03.

Ad. 5. W załączeniu szczegółu i przekroju ułożenia płyt ażurowych.

Ad. 6 Zgodnie z zapisami SWZ załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, nie mogą stanowić jedynej podstawy do określenia ceny przez Wykonawcę.

Ad.7 Zabezpieczyć należy wyłącznie te drzewa, które znajdują się projekcie budowlanym w pasie zieleni, nie kolidujące z zaprojektowaną drogą.

Z poważaniem