

Płock, dnia 22 stycznia 2021 roku

Nasz znak: **TRNN.5117.000373.2020**

**Wójt Gminy Stara Biała**  
**Ul. Jana Kazimierza 1**  
**09-411 Biała**  
**Adres korespondencyjny:**  
**MATPROJEKT**  
**Mateusz Jurczyk**  
**ul. Łąkowa 12f**  
**05-135 Komornica**

**Dotyczy:** projektu drogi gminnej w miejscu skrzyżowania z rurociągami naftowymi i linią światłowodową PERN S.A. w m. Trzepowo Nowe dz. nr 40/2 gm. Stara Biała.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.11.2020 roku oraz w nawiązaniu do uzgodnienia znak TRNN.5117.000373.2020 z dnia 15.07.2020 roku informujemy, że uzgadniamy powyższy projekt przy zachowaniu następujących warunków:

1. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych (w odległości min. 10 m od osi rurociągu) oraz w bliskości linii światłowodowej PERN S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Centralnego – P. Grzegorz Różycki tel. 660 724 172.
2. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
3. Poszczególne etapy realizacji robót, w tym wejście w teren oraz zakończenie robót (z potwierdzeniem zgodności ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) udokumentować w notatkach służbowych.
4. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsc kolizji dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa.

verte

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski   Rafał Miland   Krzysztof Rogala   Mateusz Radecki   Zdzisław Koper  
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Członek Zarządu


Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. łodzi-Śródmieścia w łodzi  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097  
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1.235.977.500,00 zł



**Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.**

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami IR- tel. 784 020 047.

Manager Wydziału Infrastruktury Popy  
  
Marek Gruszczyński

**Załączniki:**

- projekt techniczny

**Do wiadomości:**

1. ERC
2. TRNN a/a IK

