



Daniel Gąbiński
Pracownia Projektowa ALPIO
Stróżewko 2a
09-422 Rogozino

Nasz znak: 37450/PWY/OLS/2021

Olsztyn, 22.12.2021 r.

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 555 w m. Murzynowo do granicy miasta Płocka.

Biuro ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. w odpowiedzi na wniosek Pana Daniela Gąbińskiego z dnia 03.12.2021r., z późniejszą korespondencją uzupełniającą, opiniuje pozytywnie lokalizację trasy kanalizacji tłocznej DN110 przy DPS w m. Brwilno pod następującymi warunkami:

1. Minimalna głębokość posadowienia sieci kanalizacyjnej tłocznej 2,0 m poniżej poziomu terenu.
2. Zastosować studnie prefabrykowane z betonu klasy C40/50, mrozoodporności F150, wodoszczelności W12 i nasiąkliwości <5% o parametrach równoważnych lub lepszych.
3. Zastosować płyty pokrywowe z otworem na wąż, wraz z pierścieniami odciążającymi.
4. Zwieńczenie studni w postaci włazów żeliwnych typu ciężkiego D400.
5. Studnię SC1 przesunąć o 5m w stronę DPS.
6. W miejscu przejścia pod jezdnią, zjazdami i infrastrukturą drogową zastosować rury ochronne.
7. Zaprojektować kanalizację w sposób umożliwiający późniejsze nieproblematyczne dostosowanie poziomu włazów kanalizacyjnych do projektowanych rzędnych terenu.
8. Warunki nie odnoszą się do poprawności przyjętych rozwiązań projektowych objętych wnioskiem.
9. Rozwiązania projektowe przyjęte w ramach projektu „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 555 w m. Murzynowo do granicy miasta Płocka”, nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Biuro ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane tym zmiany i koszty dodatkowe po Państwa stronie. W przypadku gdyby w toku dalszych uzgodnień z innymi zarządcami lub w trakcie realizacji robót budowlanych przyjęte rozwiązania firmy Pracownia Projektowa ALPIO powodowały





ISLAT

konieczność zmiany rozwiązań branżowych, które zostały przyjęte w projekcie „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 555 w m. Murzynowo do granicy miasta Płocka” obciążają one inwestora budowy sieci objętej wnioskiem.

10. W przypadku gdy w naszym opracowaniu nastąpią zmiany i w wyniku tych zmian konieczne będzie wprowadzenie korekty do Państwa opracowania, to po stosownym zawiadomieniu zobowiązani są Państwo do skorygowania swoich opracowań względem naszego projektu.

Z uwagi na ważny charakter inwestycji realizowanych przy współpracy z Wójtem Gminy Stara Biała odstępuje się od pobrania opłaty za wydanie niniejszej opinii.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stara Biała, wojt@starabiala.pl
2. MZDW Warszawa, dyrekcja@mzdw.pl

Opracował:

Krzysztof Madeksza – Asystent Projektanta
e-mail: krzysztof.madeksza@arkas-projekt.pl
tel. +48 89 532 45 27



