Protokół z narady koordynacyjnej środkami komunikacji elektronicznej w dniu2022-02-16

PŁOCK, dnia 2022-02-16

ZUD : 0084-ILG06-B.6636.81.2022
Data wpływu : 2022-02-03
Data zlecenia : 2022-02-02
Data powiadomienia:2022-02-16

Projektant:
ALPO
Daniel Gąbiński
06-401 Płock
Włościańcy 3 L

Wnioskodawca:
ALPO
Daniel Gąbiński
06-401 Płock
Włościańcy 3 L

Inwestor:
Gospodarstwa Komunalne " Stara Biała" Sp. z o.o.
ul.
09-411 Biała
Andrzeja Kmicica 33

Temat: sieć kanalizacji sanitarnej
Znak pisma: —

ZUD na terenie gminy: 132 STARA BIAŁA lokalizacja: Biała/ko

Sporządził: Karolina Banaszczyńska

STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW SANITARNYCH
Polska Izba Inżynierów Sanitarnych i Projektantów Instalacji Budowlanych Sanitarnych i Przemysłowych
09-400 Płock, ul. Tetmajera 38A

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-III.6630.81.2022

Lp.	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Podpis uzgadniającego
1	Prawobrzeżnego narady koordynacyjnej	Uzgodnione pozytywnie	
2	Wydział Architektury i Budownictwa		powiadomiony - nie stawił się
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		powiadomiony - nie stawił się
4	Zarząd Dróg Powiatowych	Bez uwag.Uzgodnione pozytywnie	Pani Katarzyna Zawadzka - uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk)
5	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		powiadomiony - nie stawił się
6	Wydział Środowiska i Rolnictwa		powiadomiony - nie stawił się
7	PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Płocku	Bez uwag.Uzgodnione pozytywnie	Pani Urszula Czudkowska - uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk)

STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW SANITARNYCH
Polska Izba Inżynierów Sanitarnych i Projektantów Instalacji Budowlanych Sanitarnych i Przemysłowych
09-400 Płock, ul. Tetmajera 38A

8	PERN S.A.	Bez uwag.Uzgodnione pozytywnie	Pan Konrad Kwiatkowski- uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk)
9	ENERGA OPERATOR S.A.	Uzgodnienie pozytywnie z następującymi uwagami: 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do eksploatacji urządzeń, w strefach tych nie dopuszczalne jest przepisami oraz "Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych" obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR S.A. 2. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kablu zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie robót ziemnych - kable nN. 3. Przed zasypaniem sygnał do odbioru dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku.	Pan Marcin Jaworski- uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk)
10	ENERGA OŚWIETLENIE Sp.z o.o.		powiadomiony - nie stawił się
11	Orange Polska S.A.		powiadomiony - nie stawił się

STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW SANITARNYCH
Polska Izba Inżynierów Sanitarnych i Projektantów Instalacji Budowlanych Sanitarnych i Przemysłowych
09-400 Płock, ul. Tetmajera 38A

12	Petrotel Sp.z o.o.	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefonicznymi prace ziemne wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, odsłoniętych sieć telefoniczną przed uszkodzeniem zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz obciążeniem. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Petrotel Sp. z o.o., Płock, ul. Chemików 7, tel. (24) 365-22-58 w przypadzie braku tego powiadomić o 5-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag, całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).	Pan Marek Łakomy- uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk)
13	NETIA S.A.		powiadomiony - nie stawił się
14	Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.	Sieć IdM (Internet dla Mazowsza) nie występuje.Uzgodnione pozytywnie	Pan Sławomir Jałkowski- uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk

STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW SANITARNYCH
Polska Izba Inżynierów Sanitarnych i Projektantów Instalacji Budowlanych Sanitarnych i Przemysłowych
09-400 Płock, ul. Tetmajera 38A

15	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.	Bez uwag.Uzgodnione pozytywnie	Pan Bogusław Gajewski- uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk)
16	Gmina Stara Biała		powiadomiony - nie stawił się
17	Gospodarka Komunalna "Stara Biała" sp.z o.o.	Bez uwag.Uzgodnione pozytywnie	Pan Łukasz Mieszkowski- uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk
18	G.D.D.K. i A.		powiadomiony - nie stawił się
19	GAZ-SYSTEM		powiadomiony - nie stawił się
20	ALPO Daniel Gąbiński		powiadomiony - nie stawił się

STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW SANITARNYCH
Polska Izba Inżynierów Sanitarnych i Projektantów Instalacji Budowlanych Sanitarnych i Przemysłowych
09-400 Płock, ul. Tetmajera 38A

21	EXATEL SA	Bez uwag.Uzgodnione pozytywnie	Pan Bartosz Borowski- uzgodnienia treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 28 k ost 10 ustąk

STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW SANITARNYCH
Polska Izba Inżynierów Sanitarnych i Projektantów Instalacji Budowlanych Sanitarnych i Przemysłowych
09-400 Płock, ul. Tetmajera 38A