



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 15.06.2023 r.

IR.ZP.271.11.2023

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

„(...)W związku z ogłoszeniem przez Gminę Stara Biała postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach” nr postępowania IR.ZP.271.1 1.2023 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SWZ”.

1. Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania ww. zadania .
2. Prosimy o wskazanie właściwej mieszanki asfaltowej na warstwę ścieralną (droga i zjazdy): projekt AC8S 50/70, przedmiar AC 11S 50/70.
3. Prosimy o wskazanie właściwej mieszanki asfaltowej na warstwę wiążącą (droga i zjazdy): projekt AC 11 W 50/70, przedmiar AC16W 50/70.
4. Prosimy o potwierdzenie właściwej grubości warstwy kruszywa na poboczach 15cm, czy 7cm.
5. Prosimy o wskazanie, w jaki sposób należy układać płyty betonowe jomb - czy bezpośrednio na gruncie, czy na warstwach konstrukcyjnych.
6. Jeżeli płyty betonowe jomb należy ułożyć na warstwach konstrukcyjnych, prosimy o wskazanie konstrukcji (rodzaj materiału, grubości warstw) oraz umieszczenie niezbędnych robót w przedmiarze w celu przygotowania poprawnej wyceny.
7. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci. Nie aktualne uzgodnienia nie zezwalają na realizację robót branżowych przez Wykonawcę.
8. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych specyfikacji technicznych branży drogowej.
9. Czy Zamawiający przewiduje montaż obrzeża 8x30cm na całym obwodzie zjazdów z kostki betonowej (również na styku z nawierzchnią bitumiczną drogi).
10. Na projekcie zagospodarowania terenu występują ścieki z kostki brukowej w obrzeżu. Prosimy o więcej szczegółów: jaki rodzaj kostki, jaki rodzaj obrzeża, jaki rodzaj podbudowy.
11. Prosimy o określenie, czy odcinek drogi wg rys. 1 F wchodzi w zakres opracowania; wg rys. 1B nie wchodzi.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek.

Ad.1 Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, nie mogą stanowić jedynej podstawy do określenia ceny przez Wykonawcę. Zamówienie należy zrealizować w oparciu o projekt budowlany. Ewentualne nieścisłości w przedmiarze robót nie będą wpływać na zakres prac, który wynika z dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznych i stałej organizacji ruchu.

Ad.2 Właściwa mieszanka asfaltowa na warstwę ścieralną zgodnie z projektem – Przekroje normalne - rys. zamienny, czyli AC11S 50/70.

Ad.3 Właściwa mieszanka asfaltowa na warstwę wiążącą to AC16W 50/70.

Ad.4 Właściwa grubość warstwy kruszywa na poboczach to 15 cm

Ad.5 Płyty betonowe jomb należy układać bezpośrednio na gruncie.

Ad.6 Płyty betonowe jomb nie będą układane na warstwach konstrukcyjnych.

Ad.7 Zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podstawą realizacji robót jest ostateczna decyzji ZRID, a nie uzgodnienia branżowe. Uzgodnienia z gestorami sieci były aktualne na dzień wydania decyzji ZRID.

Ad.8 Zamawiający w ramach uzupełnienia załącza szczegółowe specyfikacje techniczne branży drogowej.

Ad.9 Należy zastosować obrzeże 8x30x100 na całym obwodzie zjazdów.

Ad.10 Szczegóły pokazano na rys. Przekroje normalne - rys. zamienny. Kostka brukowa betonowa gr, 8cm szara, na podbudowie z betonu C 8/10 gr. 10 cm, obrzeże 8x30x100 cm.

Ad.11 Rys.1 F wchodzi w zakres opracowania. Jest to odcinek drogi narysowany na zaktualizowanym fragmencie mapy (zmiana numeru działki) co jasno wynika z opisu.

Z poważaniem