

Wydział Architektury i Budownictwa
STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU
ul. Bielska 59
09-400 Płock

INWESTOR:

Wójt Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

**NIE WNIESIONO SPRZECIWIU
DO ZGŁOSZENIA**

złożonego dnia 18.07.2023

Płock, dnia 02.08.2023

ABU 6743.841.2023

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

JANCOOP Łukasz Jankowski
ul. Nowa 6
09-210 Drobin

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowy drogi wewnętrznej ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże

FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UZGODNIENIA
Kategoria Obiektu	IV,XXV
Adres obiektu budowlanego	Przebudowy drogi wewnętrznej ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże
Nr działki objętej opracowaniem/adres obiektu budowlanego:	jednostka ewidencyjna 141913_2 obręb 17 nr działek: 289/4

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	IZBA	PODPIS	Specjalność/Zakres opracowania(TOM):
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ	Mgr inż. Tomasz Dąbrowski	MAZ/0018/PWOD/14	MAZ/BD/0166/14		TOM I TOM II

EGZ nr 1 2 3 4 5

TOM IB

Projekt zawiera stron

WARSZAWA czerwiec 2023 r.

Uzupełniono: r.

inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach¹:

nr działki	obręb	jednostka ewidencyjna	właściciel
289/4	0017	141913_2	Gmina Biała Stara



**Gospodarka Komunalna
„Stara Biała” Sp. z o.o.**

ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel : 24 365-61-78, 24 365-61-79 , e-mail: gk@gkstarabiala.pl, www.starabiala.pl

ZT/420/57/2023

Biała, dn.14.06.2023 r.

**JANCOOP Łukasz Jankowski
ul. Nowa 6
02-210 Drobin**

Warunki techniczne

Zabezpieczenia uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowy drogi gminnej ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże gm. Stara Biała.

1. W odpowiedzi na złożony wniosek informuję, iż:

- rzędne posadowienia istniejących skrzynek wodociągowych i włączów studzienek kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na sieci / przyłączach, należy dostosować do rzędnej projektowanej drogi/pobocza/chodnika,
- skrzynki wodociągowe, włązy kanalizacyjne uszkodzone podczas wykonywania prac remontowych wykonawca wymieni na swój koszt,
- o terminie rozpoczęcia budowy drogi należy powiadomić Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o.o. pod numerem telefonu 24/ 365-61-79,
- wszystkie prace wykonywane na sieci wod-kan należy zgłosić do zarządcy sieci tj. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. w celu dokonania odbioru.

2. Warunki techniczne ważne są do dnia 14.06.2025 r.

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

KIEROWNIK
ds. technicznych i eksploatacji

Łukasz Mirecki

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Jancoop Łukasz Jankowski
ul. Nowa 6
09-210 Drobin

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.143.(1).23

Ciechanów, 23.06.2023 r.

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowej w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie drogi wewnętrznej ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 06.06.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania polegające go na budowie drogi wewnętrznej ul. Głogowej w m. Maszewo Duże informuję, że na wskazanym odcinku zlokalizowane są przyłącza wraz z siecią gazową średniego ciśnienia, których jesteśmy operatorem. W związku z zachowaniem normatywnych odległości od projektowanej infrastruktury uzgadniam plan zagospodarowania dla wskazanego zakresu prac bez konieczności przebudowy gazociągu i przyłączy gazowych ani dodatkowego zabezpieczenia przy zastosowaniu poniższych warunków:

- W przypadku posadowienia sieci gazowej przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu i przyłączy gazowych;
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu;
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności;

- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem i przyłączami gazowymi należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m;
- Przy zbliżeniu do sieci gazowej zastosować obniżony krawężnik (wtopiony);
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu;
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Informuję ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 23.06.2024 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 69 Prezesa Zarządu z dnia 15 września 2022 roku informuję, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych. Zostanie ona przesłana w terminie późniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Artur Trzcziński

W załączeniu:

1. Plan Zagospodarowania Terenu – 1 egz.

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku