



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj.
mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 16.02.2024 r.

IR.ZP.271.3.2024

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 132 dotyczącym zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wpłynął wniosek o poniższej treści:

Zapytanie nr 1 z dnia 14.02.2024 r.

„(...)W zestawieniu stolarki drzwiowej wewnętrznej znajdują się drzwi od D1 do D12 opisane jako pełne. Z przedmiaru (który ma charakter tylko i wyłącznie pomocniczy) wynika, że to mają być drzwi aluminiowe. Proszę o potwierdzenie tego faktu. Jeśli to mają być drzwi płytowe drewniane proszę o podanie parametrów (wypełnienie skrzydła, okleina, kolor, jaka ościeżnica itp).”

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek.

Odp. Stolarka drzwiowa wewnętrzna od D1 do D12 ma być aluminiowa. Zostało to opisane w uwagach na rysunku nr 19 - zestawienie stolarki.