



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat plocki, woj.  
mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 04.03.2024 r.

IR.ZP.271.3.2024

## Wykonawcy

**W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 132 dotyczącym zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wpłynął wniosek o poniższej treści:**

### **Zapytanie z dnia 21.02.2024 r.**

„(...)1. W opisie i przedmiarze mowa o dwóch wieńcach. Na rysunkach konstrukcyjnych uwidocznione są trzy. Należy wycenić dwa czy trzy? Prosimy o sprostowanie dokumentacji o określenie wieńców do wykonania.

2. Prosimy także o informacje czy zbrojenie do wieńców w dokumentacji jest kompatybilne z ilością wieńców - to znaczy czy przyjęto zbrojenie dwóch czy trzech wieńców?

3. Prosimy o załączenie rysunków w formacie dwg. Mamy takie czasy, że nawet oferenci materiałów żądają do wyceny plików dwg. Prosimy o uzupełnienie.

4. Ścianka ażurowa z rur stalowych na rysunkach występuje w ilości 3 sztuk- jakby z każdej strony budynku (pomijając stronę wejścia na dach ze strony niższej), a w przedmiarze obmiar ścianki liczony jest razy dwie sztuki. Jak należy przyjąć do wyceny?

5. Płyty włókno-cementowe, a kompozytowe- na dachu i elewacji-UWAGA- w dokumentacji występują sprzeczności-w opisie płyty włókno-cementowe, a na rysunkach opisane jako kompozytowe. Które należy przyjąć do wyceny?

6. Proszę o wskazanie hierarchii dokumentów- istnieje wiele rozbieżności między opisem, a rysunkami. Wskazanie hierarchii jest konieczne.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres nie wchodzi żadne rozbiórki.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyposażenia objętego postępowaniem wchodzi jedynie wyposażenie kuchni i placu zabaw.

9. Jeśli w zakres wyposażenia wchodzi wyposażenie meblowe, itp. i inne prosimy o PEŁNE ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYPOSAŻENIA OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM- Z PODANIEM RODZAJU I ILOŚCI WSKAZANYCH MATERIAŁÓW. Procedura przetargu nie odbywa się w procedurze zaprojektuj i wykonaj, a jedynie wykonaj-bazując na załącznikach do postępowania-dlatego jest to konieczne.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza na urządzenia/ materiały/ wyposażenie. gwarancje standardową jaką oferuje producent.

**Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek.**

Odp. Ad.1 Biorąc pod uwagę sposób sformułowania pytania należy wykonać elementy zawarte w dokumentacji.

Odp. Ad.2 Biorąc pod uwagę sposób sformułowania pytania należy wykonać elementy zawarte w dokumentacji.

Odp. Ad.3 Zamawiający udostępnił przedmiary robót w formacie pdf. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robot wykonanych w innym formacie.

Odp. Ad.4 Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją dwie takie same płaszczyzny i trzecia płaszczyzna frontowa.

Odp. Ad.5 Do wyceny należy przyjąć płyty włóknowo – cementowe.

Odp. Ad.6 Brak hierarchii elementów dokumentacji. Wyjątkiem jest przedmiar, który stanowi element pomocniczy.

Odp. Ad.7 W zakres zadania nie wchodzi żadne rozbiórki.

Odp. Ad.8 Wyposażenie kuchni, placu zabaw oraz parku wchodzi w zakres wyceny.

Odp. Ad.9 Technologia kuchni jest w zakresie wyceny. Kuchnię należy wycenić w ilościach zgodnych z plikiem „25. Specyfikacja sprzętowa kuchni”.

Odp. Ad.10 Wymagany min. okres gwarancji na wyposażenie kuchni - 24 miesiące.