



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj.
mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 04.03.2024 r.

IR.ZP.271.3.2024

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 132 dotyczącym zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wpłynął wniosek o poniższej treści:

Zapytanie z dnia 21.02.2024 r.

1. „(...)1. Prosimy o potwierdzenie ilości miejsc na widowni w Sali widowiskowo-sportowej. W przedmiarze występuje liczba 414, na rysunku rzutu jest 269 miejsc, a zgodnie z zapisem w Warunkach Ochrony Przeciwpożarowej „ Pomieszczenie Sali widowiskowo-sportowej przeznaczone jest dla nie więcej niż 300 osób”.
2. Prosimy o informację czy wpusty dachowe mają być podgrzewane.
3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o detal wpustu dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanego dachu zielonego.
4. Prosimy o informację w jaki sposób mają być wentylowane przestrzenie techniczne w budynku.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie i wycenie prac należy ująć wyposażenie łazienek. W branży architektonicznej znajduje się opis parametrów wyposażenia, ale brak specyfikacji ilościowej oraz rysunków z rozmieszczeniem elementów wyposażenia. W przedmiarze nie ma takiej pozycji.
6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży sanitarnej i elektrycznej w zakresie rzutu dachu - po uzupełnieniu z 13.02.2024r wskazującej urządzenia na dachu. Zwłaszcza w odniesieniu do instalacji odgromowej.”

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek.

Odp. Ad. 1 Ilość miejsc na widowni w sali widowiskowo-sportowej zgodnie z rysunkiem - 269.

Odp. Ad. 2 Tak.

Odp. Ad. 3 Należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemów dachowych. Rysunki warsztatowe do uzgodnienia z architektem.

Odp. Ad. 4 Grawitacyjnie. Rury wywiewne fi160 w dachu.

Odp. Ad. 5 Odpowiedź została udzielona w odpowiedziach na zapytania nr 5 pkt 6

Odp. Ad. 6 Załączono rysunek RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA, PV.