



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 03.04.2024 r.

IR.ZP.271.11.2024

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych – ulicy Konwaliowej i ulicy Na Wzgórzu w miejscowości Brwilno” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wpłynął wniosek o poniższej treści:

„(...)

- 1)Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie przekroju normalnego progów zwalniających – brak w Projekcie Technicznym branży drogowej,
- 2)zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie przekroju normalnego dojeżdż (chodników) do furtek i do śmietników – brak w Projekcie Technicznym branży drogowej,
- 3)po analizie dokumentacji występują różnice w ilości wyliczonych robót z tymi z przedmiarów, prosimy o potwierdzenie, że przedmiary są materiałami pomocniczymi,
- 4)zwracamy się do Zamawiającego o podanie typów kostek betonowych (Behaton, Holland) do ułożenia na drodze, zjazdach i dojeżdżiach do furtek i śmietników.”

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek.

Ad 1. W załączeniu Zamawiający przekazuje przekrój progów zwalniających.

Ad 2. Konstrukcja dojeżdż do furtek i śmieci powinna być następująca:

- a) kostka brukowa (czerwona) gr. 6 cm
- b) podsypka cem.-piaskowa ¼ gr. 5 cm
- c) warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Ad 3. Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Oferty należy sporządzić w oparciu o opis zawarty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, na podstawie których należy sporządzić własny przedmiar robót.

Ad 4. Ułożenie kostek na jezdni – „behaton”

Ułożenie kostki na zjazdach, dojeżdżiach do furtek i śmietników – „cegiełka”

Z poważaniem