



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 15.10.2024 r.

IR.ZP.271.27.2024

## Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „**Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Makowej w miejscowości Brwilno**” na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) *wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:*

"Czy Zamawiający wesprze cele środowiskowe a równoważne opisanym w SIWZ uzna rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U 3-warstwowe lite o sztywności nominalnej SN8 wyprodukowane z zastosowaniem wysokiej jakości recyklatu PVC w warstwie środkowej i spełniające poniższe wymagania:

- rury pod względem właściwości mechanicznych i fizycznych spełniające wymagania normy PN-EN 1401 dotyczącej rur litych za ścianką jednorodną. (tj. normy podanej w SIWZ), w tym test udarności w temp 0°C (powyżej wymagań normy PN-EN 13476-2 dla rur o warstwowej strukturze ścianki);
- rury zgodne z normą PN-EN 13476-2 z uwagi na produkcję metodą współwytłaczania z dwóch surowców (pierwotnego PVC-U w warstwach zewnętrznej i wewnętrznej) oraz kwalifikowanego pod względem jakości recyklatu PVC pochodzącego z materiałów budowlanych w warstwie środkowej, dla których potwierdzone są wszystkie wymagania obowiązujące dla wyrobów gładkościennych o ściance warstwowej, w tym jako warunek konieczny elastyczność obwodowa na poziomie 30%;
- udział recyklatu PVC w rurze > 40% wagowo, co wpływa korzystnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych procesie produkcyjnym oraz chroni zasoby nieodnawialne (redukcja emisji CO<sub>2</sub> w procesie produkcyjnym oparciu o deklarację środowiskową na poziomie min. 40%).

Przesyłam w załączeniu dokumenty dotyczące rur litych 3- warstwowych z wnioskiem o ich dopuszczenie do zabudowy jako rozwiązanie równoważne dla rur litych jednowarstwowych wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Załączam również tabelę równoważności proponowanych rur z wymogami zawartymi w projekcie oraz STWiORB”.

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Gmina Stara Biała, informuje, że zgodnie z SWZ dokumentacja przewiduje zastosowanie rur bez dodatków przemiału. Proponowana rura nie jest rurą jednorodną, a zatem nie spełnia wymogów stawianych w SWZ. Zamawiający nie przewiduje więc dopuszczenia proponowanego wyrobu do wykorzystania w przedmiotowej inwestycji.**

Z poważaniem

Wójt Gminy Stara Biała

/-/ Sławomir Wawrzyński