



POLSKI
ŁĄD



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 15.10.2024 r.

IR.ZP.271.26.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Gmina Stara Biała, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) poniżej udostępnia treść zapytań dotyczących wyjaśnienia treści SWZ wraz z odpowiedziami:

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 10.10.2024 r.:

Pytanie nr 1

„Zamawiający w dokumencie Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ podaje tabelę z Oprawami LED, strumieniem opraw i prądem wysterowania bez tolerancji. Prosimy o ujednoczenie zapisów i wymaganie jedynie, jak w pkt. 12): "Prąd sterowania oprawą nie większy niż 1050mA."”.

Odpowiedź

Zamawiający dokona ujednoczenia zapisów i potwierdza, że prąd sterowania oprawą ma być nie większy niż 1050mA.

Pytanie nr 2

„Wnosimy o wyjaśnienie jaka jest maksymalna moc, którą mają zaoferować wykonawcy, gdyż w tabeli w pkt 28) w kolumnie Oprawa LED Zamawiający podaje 36W; 44W i 65W a w kolumnie "Moc całkowita [W] „, odpowiednio 40, 50 i 72W”.

Odpowiedź

Zamawiający dokona usunięcia zapisu wskazanego w kolumnie nr 3 pkt 28) OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ odnoszącego się do mocy całkowitej [W] oraz doprecyzuje, iż oprawy LED wskazane w kolumnie nr 1 stanowią minimalną moc oczekiwaną przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

„Zamawiający nie podaje żadnych tolerancji względem wymagań mocy i strumienia świetlnego w tabeli z pkt 28) z Załącznika nr 1 do SWZ - OPZ. Prosimy nadanie tolerancji słowami "Minimalny strumień" lub "Maksymalna Moc" uwzględniając wyjaśnienie maksymalnej mocy jakiej oczekuje Zamawiający”.

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany pkt 28 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zmianę nazwy kolumny w taki sposób, że „Strumień oprawy [lm]” zostanie zastąpiony sformułowaniem „Minimalny strumień [lm]”. Moc całkowita przyporządkowana do poszczególnych opraw LED, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2, zostanie w całości usunięta przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4

„W związku z brakiem udostępnienia wykonawcom obliczeń referencyjnych i/lub danych do przygotowania obliczeń równoważnych (brak geometrii drogi, klas oświetleniowych etc.) prosimy o wykreślenie punktu 5.1)c) "obliczenia fotometryczne, które wykażą równoważność parametrów dla dróg (odcinki proste jak również miejsca kolizyjne), przy zachowaniu analogicznych współczynników utrzymania strumienia oprawy w czasie, względem obliczeń fotometrycznych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ".

Odpowiedź

Zamawiający dokona wykreślenia pkt 5 ppkt 1) lit. c) SWZ i tym samym nie będzie oczekiwał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci obliczeń fotometrycznych.

Pytanie nr 5

„W punkcie 29) Załącznika nr 1 do SWZ - OPZ Zamawiający prezentuje rysunki Krzywych fotometrycznych. Prosimy o potwierdzenie, że są to przykładowe krzywe fotometryczne gdyż wymaganie dokładnie takich samych fotometrii w praktyce ogranicza możliwość zastosowania jakiegokolwiek innej optyki niż ta na podstawie której sporządzony był wykres i narusza zasady konkurencyjności. Zastosowanie pokazanej optyki nie gwarantuje, że oświetlenie będzie możliwie najlepsze - dużo innych optyk może spełniać dane sytuacje oświetleniowe lepiej niż te proponowane jednocześnie mocno się od nich różniąc”.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż rysunki krzywych fotometrycznych zawarte w pkt 29) OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ należy traktować pogładowo.

Pytanie nr 6

„Zamawiający wymaga w specyfikacji przetargowej, aby dostarczone oprawy spełniały następujący warunek: „Grubość powłoki antykorozyjnej do 30 mikronów”. Pragniemy zwrócić uwagę, że tak niska grubość powłoki wyklucza produkty wiodących producentów, którzy stosują powłoki lakiernicze o grubości nawet do 120 mikronów w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego wymogu w całości, ponieważ ogranicza on konkurencyjność, nie wnosząc przy tym wartości dodanej do przedmiotowych opraw”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż będzie wymagał, aby zaoferowany produkt posiadał grubość powłoki antykorozyjnej minimum 30 mikronów, tym samym dokonana zostanie zmiana pkt 3 ppkt 3) OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 11.10.2024 r.:

Pytanie nr 1

„Czy wraz z wymianą opraw należy wymienić przewody zasilające bądź zabezpieczenia? Czy oprawy znajdują się na linii napowietrznej, czy kablowej? Jeśli na obu, to proszę o informację w jakich odpowiednio ilościach”.

Odpowiedź

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie wymaga wymiany przewodów zasilających oraz zabezpieczenia. Oprawy oświetleniowe znajdują się zarówno na linii napowietrznej jak i kablowej, przy czym linia napowietrzna stanowi ok. 95%.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 14.10.2024 r.:

Pytanie nr 1

„Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych:

„c) obliczenia fotometryczne, które wykażą równoważność parametrów dla dróg (odcinki 4 proste jak również miejsca kolizyjne), przy zachowaniu analogicznych współczynników utrzymania strumienia oprawy w czasie, względem obliczeń fotometrycznych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,”

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ, zawiera jedynie parametry techniczne dotyczące opraw. Nie zawiera za to obliczeń referencyjnych, ani opisu parametru dróg do wykonania obliczeń. Udostępnienie krzywych fotometrycznych nie jest wystarczające do przygotowanie obliczeń fotometrycznych.

Proszę o udostępnienie obliczeń referencyjnych lub opisanie sytuacji drogowych, które należy spełnić”.

Odpowiedź

Zamawiający dokona wykreślenia pkt 5 ppkt 1) lit. c) SWZ i tym samym nie będzie oczekiwał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci obliczeń fotometrycznych.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 15.10.2024 r.:

Pytanie nr 1

„Wśród przedmiotowych środków dowodowych, które należy dołączyć do oferty znajdują się obliczenia fotometryczne. Z racji, że nie została udostępniona do nich baza, nie ma możliwości ich przygotowania. Proszę o udostępnienie stosownej dokumentacji, bądź usunięcie obliczeń z PŚD.”.

Odpowiedź

Zamawiający dokona wykreślenia pkt 5 ppkt 1) lit. c) SWZ i tym samym nie będzie oczekiwał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci obliczeń fotometrycznych.

W związku z tym, iż ww. zmiany są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający dokona wydłużenia terminu składania ofert do dnia 23.10.2024 r. godz.: 9:00 oraz zmiany terminu otwarcia ofert tj. 23.10.2024 r. godz.:10:00.

Zamawiający
Wójt Gminy Stara Biała