



W związku z zamówieniem publicznym udzielanym w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczącym zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

- 1. Według zapisów SWZ oferta powinna zawierać wykonanie podłączenia wewnętrznej instalacji elektrycznej od licznika do instalacji elektrycznej przepompowni ścieków. Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie warunków przyłączeń wydanych przez gestora sieci energetycznej oraz zatwierdzonych projektów wykonania sieci elektrycznych wewnętrznych.*

**W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż:**

1. Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla Zadania 1a i zadania 2.

Zamawiający nie posiada projektów budowlanych wykonania sieci elektrycznych wewnętrznych. Zadanie obejmuje podłączenie od skrzynki przyłączeniowej gestora sieci do skrzynki sterowniczej przepompowni ścieków. Wymagane jest sporządzenie podłączenia przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi i podpisanie stosownego oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej.

Zgodnie z pkt 7.2 Warunków przyłączenia „[...] Odbiorca wykona **instalację** przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej [...]”.

Jarosław Rydzewski

Prezes Zarządu Spółki