



ZT/442/10/2016

Biała, dnia 24.06.2016 r

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „ **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

Prosimy o sprecyzowanie średnic armatury (przepustnice międzykołnierzowe z napędem ręczny i pneumatycznym), występują różnice w średnicach pomiędzy schematem technologicznym a zestawieniem materiałowym. Czy wycenę armatury należy wykonać zgodnie ze schematem technologicznym czy zestawieniem materiałowym?”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. poz 2163) informuję, że różnice pomiędzy schematem technologicznym a zestawieniem materiałowym dotyczą przepustnic na rurociągach wody do płukania, spustu filtratu i spustu z filtra. Do wyceny armatury należy wziąć pod uwagę zestawienie materiałowe. Dodatkowo załączamy schemat technologiczny z naniesionymi poprawnie średnicami.

Z poważaniem

Jarosław Dydzeński
Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

7. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. informatyk w/m (do udostępnienia na stronie www. bip.starabiala.pl)
9. a/a.