



ZT/442/10/2016

Biała, dnia 29.06.2016 r

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

1. *Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tras kablowych z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych? Czy konieczne jest zastosowanie koryt PCV perforowanych zgodnie z opisem technicznym?*
2. *Czy agregat prądotwórczy stacjonarny ma być zewnętrzny czy wewnętrzny? Oraz jakie jest jego umiejscowienie? Dodatkowo jakie jest planowane umiejscowienie drugiego agregatu mobilnego? (w celu wykonania odpowiednich wypustów przyłączeniowych),*
3. *Czy zamawiający zakłada wykonanie zasilania do nowo budowanych dwóch zbiorników wyrównawczych oraz zbiornika bezodpływowego? Gdyż w przedmiarze nie ma takiego zakresu.,*
4. *Co z rozdzielnią technologiczną, w przedmiarze zawarty jest montaż rozdzielni, aczkolwiek brak w dokumentacji schematu w/w, kto dostarcza rozdzielnie technologiczną?”*

**W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2015 r. poz 2163) informuję, że:**

**Ad.1.** Dopuszcza się zastosowanie koryt stalowych ocynkowanych pod warunkiem stosowania całości systemu jednego producenta.

**AD.2.** Do wyceny należy uwzględnić agregat prądotwórczy w wersji przemieszczalnej, który będzie stacjonował na terenie SUW w miejscu wskazanym przez inwestora. Projektuje się przyszłościowe wykorzystanie agregatu stacjonarnego, którego do wyceny nie należy uwzględniać.

**Ad.3.** Dla prawidłowego działania systemu automatyki należy uwzględnić zasilanie oraz AKPiA zbiorników wyrównawczych oraz zbiornika bezodpływowego. Opis działania w dziale technologicznym.

**Ad.4.** Rozdzielnię technologiczną dostarcza wykonawca. Rozdzielnica RT nie wchodzi w zakres opracowania. Szczegóły zawarte są tylko w formie opisu

Z poważaniem

Jarosław Rydzewski  
Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

13. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. informatyk w/m ( do udostępnienia na stronie www. bip.starabiala.pl )
15. a/a.