



ZT/442/10/2016

Biała, dnia 01.07.2016 r

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy mocą zamówioną na podstawie umowy z dystrybutorem która wynosi 70 kW a bilansem mocy gdzie w tabeli nr 4 moc zainstalowana odbiorników technologicznych wynosi 89,8 kW oraz moc zainstalowana odbiorników potrzeb własnych wynosi 22 kW co razem daje łączną wartość powyżej 110 kW.,
2. Proszę o info czy Zamawiający zakłada wymianę otoku wokół budynku? (z uwagi na fakt iż istniejący otok może być przerdzewiały i skorodowany i może nie nadawać się do dalszego użytku).”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. poz 2163) informuję, że:

Ad.1. Nie wszystkie urządzenia na SUW pracują jednocześnie. Wynika to z obliczeń, uwzględniając współczynnik kz. W przypadku przekraczania mocy zamówionej można ją zwiększyć,

Ad.2. Zamawiający zakłada wymianę otoku wokół budynku zgodnie z rys. uziomy.

Z poważaniem

Jarosław Frydlewski
Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronie www. bip.starabiala.pl)
3. a/a.