



ZT/442/10/2016

Biała, dnia 01.07.2016 r

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „ **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

1. *Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję zbiorników retencyjnych skręcanych z paneli ocynkowanych wyposażonych w membranę epdm?,*
2. *Prosimy o podanie gatunku stali z której mają być wykonane śruby do połączeń rur PE instalacji zewnętrznych podziemnych?,*
3. *Czy agregat prądowórczy 80 kVA zaprojektowany jest jako stacjonarny czy mobilny na przyczepie?,*
4. *Czy zamawiający dopuszcza stal nierdzewną 304/304 L jako materiał dla rur technologicznych, kołnierzy, śrub wykorzystywanych na hali technologicznej?,*
5. *Czy zamawiający dopuszcza stosowanie koryt kablowych metalowych, ocynkowanych w pomieszczeniu hali filtrów zamiast koryt PCV?,*
6. *Przewody instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku mają być prowadzone podtykowo, czy w korytach kablowych?*
7. *Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę nowego stanowiska komputerowego pod aplikację wizualizacyjną?,*
8. *Czy stanowisko komputerowe z aplikacją wizualizacyjną na SUW Biała ma być umiejscowiona w budynku Stacji?”*

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. poz 2163) informuję, że:

Ad.1. Zbiorniki retencyjne należy wykonać zgodnie z projektem,

Ad.2. Należy zastosować śruby o gatunku stali AISI 316/316L,

Ad.3. Do wyceny należy uwzględnić agregat prądowórczy w wersji przewoźnej, który będzie stacjonował na terenie SUW w miejscu wskazanym przez inwestora,

Ad.4. Instalacje wewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej o gatunku AISI 316/316L. Należy zastosować śruby i kołnierze z tego samego gatunku stali co rurociągi – czyli co najmniej AISI 316/316L,

Ad.5. Dopuszcza się zastosowanie koryt stalowych ocynkowanych pod warunkiem stosowania całości systemu jednego producenta,



ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-25, fax: 24 365-61-65, e-mail: gk@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Ad.6. Instalację elektryczną w części administracyjnej należy prowadzić pod tynkiem,

Ad.7. Tak, zakres zamówienia obejmuje dostawę nowego stanowiska komputerowego pod aplikację wizualizacyjną,

Ad.8. Tak, stanowisko komputerowe z aplikacją wizualizacyjną na SUW Biała ma być umiejscowione w budynku SUW.

Z poważaniem

Jarosław Ryzdzewski

Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronie www. bip.starabiala.pl)
3. a/a.