



ZT/442/10/2016

Biała, dnia 01.07.2016 r

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „ **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

Proszę o udostępnienie projektu systemu sterowania zawierającego schematy automatyki i zestawienie materiałów dla potrzeb automatyki (są tylko schematy dla branży elektrycznej oraz wytyczne dla układów sterowania). Bez tych materiałów nie jesteśmy w stanie przygotować odpowiedniej oferty.”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. poz 2163) informuję, że:

opracowując projekt założono, że sterowanie będzie wykonane na podstawie rozwiązań własnych Wykonawcy w oparciu o wytyczne automatyczne co do pomiaru parametrów kontrolno-pomiarowych i algorytmów zawartych w części technologicznej opracowania. Jednocześnie należy przyjmować standard sterowania z zawartych w poprzednich pytaniach i odpowiedziach oraz zawartych w części elektrycznej opracowania.

Z poważaniem


Jarosław Bzdowski
Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronie www. bip.starabiala.pl)
3. a/a.