



ZT/442/10/2016

Biała, dnia 01.07.2016 r

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „ **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała**” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)

Prosimy o wskazanie złoża zamiennego lub zgodę na zastosowanie złoża kwarcowego z uwagi iż jedyny producent Chalcedonitu w Polsce zakończył produkcję tego złoża i nie jest ono dostępne na rynku.”

**W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2015 r. poz 2163) informuje, że:**

należy zastosować złoże Chalcedonitowe jako materiał filtracyjny.

Z poważaniem

Jarosław Rydzewski  
Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m ( do udostępnienia na stronie www. bip.starabiala.pl )
3. a/a.