



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 16.06.2011 r.

IR.ZP.271.10.2011

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. **„Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach”** wpłynęły następujące zapytania:

1. „Proszę o wyjaśnienie co można uwzględnić w podrozdziałach 1.8 i 2.8? Czy można tu ująć inne roboty których nie ma w przedmiarach a naszym zdaniem powinny być wykonane?”
2. „Proszę wyjaśnienie czy w pozycjach nr 22 i 63 muszą być zastosowane drzwi drewniane czy mogą być użyte zamienniki np. drzwi z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub z wypełnieniem „plaster miodu”.”
3. „Proszę wyjaśnienie pozycji nr 22 i 63 na czy ma polegać wzmocnienie drzwi? Czy w tych drzwiach ma być kratka wentylacyjna.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że:

Ad. 1 w podrozdziałach 1.8 i 2.8 nie należy uwzględniać innych robót.

Ad. 2 i ad. 3 należy przyjąć typowe drzwi łazienkowe drewniane bez kratki wentylacyjnej.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.