



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 31.01.2013 r.

IR.ZP.271.1.2013

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. **„Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie”** wpłynęło następujące zapytanie:

„W związku z ogłoszeniem przez Gminę Stara Biała przetargu nieograniczonego na „Budowę szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie” (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego?
2. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jakiej kostki granitowej należy użyć do wykonania nawierzchni przy kościele: kamiennej nieregularnej łupanej czy ciętej z płyty. Odpowiedź na w/w pytanie jest bardzo istotna, gdyż cena kostki ciętej jest kilkakrotnie wyższa niż łupanej.
3. Zgodnie z projektem technicznym przejścia poprzeczne istniejących wodociągów pod drogą, parkingiem i placem do zawracania należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dzielonymi z tworzywa sztucznego PE-HD. Nie ma tej pozycji w przedmiarze robót.
 - a) prosimy o podanie ilości i średnicy rury osłonowej niezbędnej do zabezpieczenia wodociągów
 - b) prosimy o zamieszczenie SST dot. rury osłonowej PE-HD”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że:

Ad.1 Ofertę należy przygotować zgodnie z pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie należy załączać do oferty kosztorysu ofertowego.

Ad.2 Do wykonania nawierzchni przy kościele należy użyć kostki granitowej zgodnie z dokumentacją budowlaną tzn. kostka granitowa, szara cięta, boki łupane 10x10 cm.

Ad.3 a) Wykonawca określi cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz projektu stałej organizacji ruchu. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. Dlatego też zabezpieczenie przejść poprzecznych istniejących wodociągów pod drogą, parkingiem i placem do zawracania rurami osłonowymi dzielonymi z tworzywa sztucznego PE-HD należy skalkulować we własnym zakresie.

Ad. 3 b) Zamawiający nie posiada SST dot. rury osłonowej PE-HD.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.