

**Wojewódzki Zarząd  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie**

**Oddział w Płocku – Inspektorat Płock**

09-402 Płock, ul.1-go Maja 7b  
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81  
e-mail: [o.plock@warszawa.wzmiuw.gov.pl](mailto:o.plock@warszawa.wzmiuw.gov.pl)

IP/Pł. 4105 –U- 599/1631/ 2011

IR.IFS.0717-15/10

Płock, dnia 01.07.2011r

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
W PŁY N Ę Ł O

2011 -07- 06

liczba załączników .....

podpis .....

**Wójt Gminy Stara Biała  
ul. Jana Kazimierza 1  
09 – 411 Biała  
powiat płocki  
woj. mazowieckie**

dotyczy: opinii projektu zadania pn. „**Budowa zespołu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice**” oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

W odpowiedzi na pismo IR.IFS-14/10 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku – Inspektorat Płock uzgadniają wstępnie warunki techniczne posadowienia kładki dla pieszych nad rzeką Wierzbicą na poniższych warunkach:

- Przekazanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane nastąpi na podstawie spisanego Porozumienia pomiędzy Dyrektorem WZMiUW w Warszawie, który działa w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego będącego dysponentem działki 155/1 w m. Nowe Proboszczewice - stanowiącej grunty pokryte wodami rzeki Wierzbicy, a Wnioskodawcą
- posadowienie kładki dla pieszych nad rzeką Wierzbicą w km 18+505 jej biegu, może być zrealizowane po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska – Oddział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, w oparciu o operat wodnoprawny uzgodniony z tut. Oddziałem.
- w projekcie w/w zadania należy uwzględnić ubezpieczenie dna cieku oraz skarp na całej wysokości i długości po 4,0 m od środka kładki. Proponowane ubezpieczenie: matrace siatkowo – kamienne o grubości minimum 0,20 m na podsypce wyrównującej i geowłókninie.
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić WZMiUW w Warszawie O/Płock
- po zakończeniu robót dostarczyć do tutejszego Oddziału geodezyjną inwentaryzację powykonawczą kładki i umocnień.

Otrzymują:  
1.Adresat  
2.IP/Pł

**KIEROWNIK**  
Inspektoratu Płock  
WZMiUW W-wa O/Płock  
*mgr inż. Tomasz Chyliński*