



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie  
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 04.09.2015 r.

IR.ZP.271.7.2015

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...) 1. Zgodnie z Projektem Budowlanym warstwę wiążącą grubości 7 cm należy wykonać z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60. Zamieszczona Specyfikacja Techniczna D-05.03.05a mimo że ma w tytule „Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 22W PMB25/55-60” to jednak w treści odwołuje się do asfaltów 35/50 i 50/70. Prosimy o odpowiedź:

a) jakiego rodzaju asfalt należy zastosować do wykonania warstwy wiążącej?

b) prosimy o zamieszczenie prawidłowej ST na warstwę wiążącą.

2. Zgodnie z Projektem Budowlanym warstwę ścieralną grubości 5 cm należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55. Zamieszczona Specyfikacja Techniczna D-08.01.01 mimo że ma w tytule „Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55” to jednak w treści odwołuje się do asfaltów 50/70. Prosimy o odpowiedź:

a) jakiego rodzaju asfalt należy zastosować do wykonania warstwy ścieralnej?

b) prosimy o zamieszczenie prawidłowej ST na warstwę ścieralną.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 28 d.5 Przedmiaru robót prawidłowo podano ilość tłuczni kamienno-żwiłkowego do wyrównania istniejącej podbudowy. Z zamieszczonych obliczeń wynika, że istniejącą podbudowę należy wyrównać tłuczniem grubości średnio 1 cm”

4. Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej dot. wykonania nasypów.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie do budowy nasypów gruntu pozyskanego z wykopów?

6. Czyją własnością są dłużyce, karpiny i gałęzie z karczowanych drzew?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuję, że:

Ad. 1, ad. 2 Warstwę wiążącą i warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Do niniejszej odpowiedzi załączone są w miejsce dotychczasowych poprawione Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dotyczące warstwy wiążącej i ścieralnej.

Ad. 3 Grubość warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego jest zmienna (w przedmiarze przyjęto wartość średnią). Jednocześnie przypominam, że załączony do przetargu przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do przygotowania oferty.

Ad. 4 W załączeniu zamieszczona zostaje Specyfikacja Techniczna dotycząca nasypów.

Ad. 5 Nasypy należy wykonać z gruntu dowiezonego, grunt z wykopu zawiera duże ilości humusu i trawy i jest przewidziany do wywiezienia.

Ad. 6 Materiał drzewny z karczowania drzew jest własnością Zamawiającego.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach [www.bip.starabiala.pl](http://www.bip.starabiala.pl) i [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl))
3. a/a.