



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 04.09.2015 r.

IR.ZP.271.7.2015

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu**” wpłynęło następujące zapytanie:

- „1. Prosimy o wskazanie czyją własnością będą materiały powstałe z wycinki drzew? W przypadku gdy należą do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.
 2. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla projektowanego odcinka drogi.
 3. Prosimy o załączenie projektu geotechnicznego zawierającego badania podłoża projektowanego odcinka drogi.
 4. Prosimy o zaktualizowanie SST, gdyż napisana jest wg starej nieobowiązującej normy PN-S-96025.
 5. Prosimy o wskazanie jaki rodzaj asfaltu należy zastosować gdyż w SST dla warstwy wiążącej podany jest asfalt PMB 25/55-60 (str 91 SST) natomiast na następnej stronie (str 92 SST) widnieje zapis o asfalcie drogowym 35/50, również dla warstwy ścieralnej jest podany asfalt PMB 45/80-55 (str 117 SST) natomiast na stronie 118 SST widnieje również zapis o asfalcie drogowym 50/70.”
 6. Prosimy o wskazanie przyczyn rozbieżności pomiędzy ilością wykopów i nasypów ujętych w kosztorysie i tabeli robót ziemnych.
- Prosimy o udzielenie wyjaśnień dla w/w pytań, gdyż stanowią one znaczący wpływ na wartość oferty przetargowej”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuję, że:

Ad. 1 Drewno pochodzące z karczowanych drzew stanowi własność Zamawiającego. Miejsce wywozu dłużyc znajduje się ok 5 km od placu budowy.

Ad. 2 Projektowana kategoria ruchu to KR-1.

Ad. 3 Zamawiający nie posiada projektu geotechnicznego.

Ad. 4 i ad. 5 Poprawione SST dla warstwy wiążącej i ścieralnej zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 6 Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do przygotowania oferty. Stąd możliwe jest wystąpienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem budowlanym.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.