



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 03.03.2016 r.

IR.ZP.271.3.2016

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sali sportowej w Maszewie Dużym**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

1. Prosimy o załączenie rysunków konstrukcyjnych dachu - brak tego rysunku utrudnia wykonanie wyceny konstrukcji dachu z drewna klejonego.
2. Ze względu na rozbieżności dotyczące warstw posadzkowych w *Opisie technicznym do projektu architektoniczno - budowlanego - Załącznik nr 1 - zestawienie posadzek a przekrojem A-A* prosimy o wskazanie, które z warstw są poprawne i należy przyjąć do wyceny?

Np.:

w zestawieniu podłoże betonowe C20/25 gr. 12 cm	przekrój podłoże B-15 gr. 12 cm
w zestawieniu folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym	przekrój 2 x papa
w zestawieniu Styropian EPS 200 - 036 gr. 20 cm	przekrój gr. 30 cm
w zestawieniu podkład betonowy C15/20 gr. 8 cm	przekrój podkład B15

3. W opisie technicznym jest mowa o izolacji akustycznej ścian szczytowych Sali widowiskowo - sportowej - prosimy o wskazanie konkretnego systemu (lub określenie szczegółowych parametrów).
4. Spis treści Projektu wykonawczego - Konstrukcja budynku zawiera pozycję 39. Wykaz prefabrykatów. W projekcie natomiast brakuje tego zestawienia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
5. Projekt przewiduje siłownię. Prosimy o informację czy wyposażenie siłowni wchodzi w zakres opracowania?
6. Jaki wymiennik płytowy należy zastosować? W opisie - Wymiennik płytowy glikolowy o mocy 350kW o parametrach zasilania 70/50 strona pierwotna, 60/40 strona wtórna, w schemacie ciepła technologicznego wymiennik ciepła 318kW, 70/55,65/45”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję:

Ad. 1. Więźba dachowa z drewna klejonego została zaprojektowana jako systemowa (nie ma możliwości jej wykonania na budowie ani w zapleczu warsztatowym). Parametry więźby zostały określone w pkt. 4.6. opisu do projektu konstrukcji i na przekrojach architektonicznych. Parametry więźby zostały obliczone przez Pracownię Projektową firmy ANDREWEX w Cierpicach. W załączeniu Zamawiający zamieszcza rysunki konstrukcyjne dachu.

Ad. 2. Należy zastosować warstwy posadzkowe zgodne z załącznikiem nr 1 – zestawienie posadzek (dokumentacja pn. „Projekt budowlany sali sportowej w Maszewie Dużym”).

Ad. 3. Izolację akustyczną należy wykonać na wszystkich ścianach wewnętrznych (na surowej ścianie) sali sportowej, z wyjątkiem powierzchni za ścianką wspinaczkową wg opisu w pkt. 2.4.1. w dokumentacji pn. „Projekt budowlany sali sportowej w Maszewie Dużym”. Podane w opisie wymiary oraz grubość panelu akustycznego należy traktować jako przykładowe. Wymagane jest aby zastosowane panele akustyczne spełniały wymogi związane z czasopogłosem, wymogi przepisów p.poż. dla sal sportowych, były odporne na uderzenia piłką, posiadały klasę absorpcji dźwięku „A”. Dopuszcza się wykonanie paneli akustycznych wykonanych z różnych materiałów np. z płyty z włókien drzewnych (ewentualnie perforowanych i powlekanych). Wymagane jest aby panele nadawały się do wielokrotnego malowania. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia przekaże wykonawcy kolorystykę ścian wewnętrznych oraz podłóg w pomieszczeniach, których kolorystyka nie została uwzględniona w projekcie budowlanym,

Ad. 4. Zamawiający zamieścił wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia całą posiadaną dokumentację. Dokumentacja budowlana wykonawcza branży konstrukcyjnej przekazana przez biuro projektowe nie zawierała załącznika nr 39.

Ad. 5. Wyposażenie siłowni nie wchodzi w zakres opracowania.

Ad. 6. Należy zastosować wymiennik płytowy zgodnie z opisem 350 kW.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.