



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 04.03.2016 r.

IR.ZP.271.3.2016

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sali sportowej w Maszewie Dużym**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

1. Dźwigary klejone nad salą i krokwie klejone nad holem. W opisie technicznym do projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji salt w pkt 4.6. jest informacja, że dach sali widowiskowo-sportowej oraz wysokiej części zaplecza ma odrębne opracowanie, w załączonych dokumentach brak takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
2. na pokryciu dachu Sali membraną mają być przyklejone profile imitujące rąbek stojący - brak wymiaru profili - prosimy o uzupełnienie.
3. Płyty stropowe kanałowe przedmiar poz. 58 - brak 36 szt. płyt. Płyty S-300x120x24/10,0 winno być 60 szt. a jest 28, płyty 5-300x90x24/10,0- winno być 22 szt. a jest 18.
4. Roboty ziemne poz.5 ziemia do wywiezienia w ilości 549,66 m³ przyjęto odwóz na odległość 1 km. Czy to będzie miejsce do składowania tej ilości ziemi?
5. Stolarka okienna - czy w podanym kolorze ma być obustronna?
6. przedmiar poz.161 dźwig osobowy- brak w dokumentacji parametrów dźwigu, prosimy o uzupełnienie
7. balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - prosimy o wzór balustrad (brak na przekrojach)”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że:

Ad.1.W tym zakresie odpowiedzi udzielono w ramach zapytania nr 4. Zamawiający wraz z SIWZ zamieścił całą dokumentację budowlano-wykonawczą jaką posiada.

Ad.2. Wysokość rąbka – min. 24 mm.

Ad.3. Zgodnie z zapisami w SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, nie należy opierać się na tych dokumentach podczas sporządzania oferty. Ofertę należy przygotować na podstawie: opisu zawartego w SIWZ oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej, koncepcji ścianki wspinaczkowej, opisu wyposażenia, opisu nagłośnienia oraz szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących załączniki do SIWZ, a także odpowiedzi na zapytania zamieszczane na stronie zamawiającego.

Ad.4 Miejsce wywozu ziemi będzie miejscem jej składowania. Określenie miejsca wywozu ziemi znajduje się po stronie wykonawcy.

Ad.5 Stolarka okienna przyjęta w projekcie posiada kolor grafitowy jasny (obustronnie).

Ad.6. W tym zakresie odpowiedzi udzielono w ramach zapytania nr 5. W obiekcie znajdować się będzie zarówno dźwig osobowy w obudowie ze szkła bezpiecznego jak i platforma

schodowa. Parametry dźwigu opisane zostały w pkt. 2.11 opisu do architektury. Należy przyjąć: udźwig dźwigu 630 kg, drzwi teleskopowe, w górnej części szybu podłączenie do przewodu wentylacyjnego.

Ad.7. Balustrady schodowe wg opisu do projektu architektury w pkt. 2.3.2. Dokumentacja nie zawiera wzoru balustrady. Wzór balustrady (z zachowaniem założeń projektowych) należy uzgodnić z zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.