



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 07.03.2016 r.

IR.ZP.271.3.2016

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sali sportowej w Maszewie Dużym**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

1. Według projektu wykonawczego konstrukcji pkt. 4.6. Dach sali widowiskowo sportowej oraz wysokiej części zaplecza należy wykonać według odrębnego opracowania. Prosimy o dołączenie tego opracowania do dokumentacji. W szczególności prosimy o podanie szczegółowej dokumentacji wiązarów z drewna klejonego oraz sposób ich montażu.
2. Prosimy o podanie parametrów jakie musi spełnić dźwig osobowy oraz obudowa szklana dźwigu
3. Prosimy o podanie parametrów jakie musi spełnić fasada aluminiowa”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że

- Ad. 1 W tym zakresie odpowiedzi udzielono w ramach zapytania nr 4. Zamawiający wraz z SIWZ zamieścił całą dokumentację budowlano-wykonawczą jaką posiada.
- Ad. 2 W tym zakresie odpowiedzi udzielono w ramach zapytania nr 5 oraz zapytania nr 6. W obiekcie znajdować się będzie zarówno dźwig osobowy w obudowie ze szkła bezpiecznego jak i platforma schodowa. Parametry dźwigu opisane zostały w pkt. 2.11 opisu do architektury. Należy przyjąć: udźwig dźwigu 630 kg, drzwi teleskopowe, w górnej części szybu podłączenie do przewodu wentylacyjnego.
- Ad. 3 Fasada aluminiowa: szerokość słupa min. 50 mm; szyba zespolona jednokomorowa szer. min. 24 mm, współczynnik przenikania max. 1,3 W/m²K; kolorystyka malowania zbliżona do kolorystyki okien PCV.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.