



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie  
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 08.03.2016 r.

IR.ZP.271.3.2016

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sali sportowej w Maszewie Dużym**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

1. Pod nowo budowaną halą znajduje się kabel energetyczny. Aktualnie otacza on istniejący budynek szkoły, ale w chwili budowy hali będzie trzeba założyć rury ochronne lub przebudować poprzez obejście na około hali. Czy wykonawca ma uwzględnić przebudowę kabla czy założenie rur ochronnych?
2. Prosimy o określenie przez projektanta podszybia i nadszybia dźwigu osobowego, ponieważ tak jak jest narysowane w dokumentacji nie mieści się dźwig osobowy, W dokumentacji jest podszybie głębokości 5 cm, dźwig osobowy w obudowie szklanej wymaga co najmniej 150 cm.
3. Z uwagi duży zakres prac do wyceny oraz braków w dokumentacji projektowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 18.03.2016r.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że:

Ad. 1. Kabel energetyczny służy do zasilania zewnętrznych opraw oświetleniowych znajdujących się na budynku szkoły. Należy go przebudować zachowując istniejące oprawy oświetleniowe na ścianach nie stykających się z projektowanym budynkiem sali sportowej.

Ad. 2. Należy przyjąć założenia określone w projekcie.

Ad. 3. Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem

### Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach [www.bip.starabiala.pl](http://www.bip.starabiala.pl) i [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl))
3. a/a.