



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 08.03.2016 r.

IR.ZP.271.3.2016

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sali sportowej w Maszewie Dużym**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

1. Prosimy o udzielenie informacji czy wymiary piłkochwyków (patrz p-kt 14 opisu wyposażenia) uwzględniają marszczenie luźno wiszących siatek na szerokości (min 15-20%).
2. Prosimy o udzielenie informacji jaki przyjąć do wyceny system mocowania bramek do piłki ręcznej i bramek do piłki nożnej. Naszym zdaniem powinno być zastosowane mocowanie na tzw. „talerzyki”.
3. Zastosowanie kotary grodzącej przesuwnej w poziomie obniży wysokość użytkową hali do 8,8 m. Zasadne wydaje się zastosowanie w tym przypadku kotary podnoszonej pionowo. Prosimy o informację jaką kotarę przyjąć do wyceny, przesuwną w poziomie czy podnoszoną pionowo.
4. W przedmiarach przyjęto zbyt małą ilość kotary grodzącej. W przypadku zastosowania kotary przesuwnej w poziomie ilość powinna wynosić min. 510,4m² a w przypadku kotary podnoszonej pionowo 528m² (ilości uwzględniają marszczenie na szerokości).
5. W punkcie 2.2 opisu technicznego do projektu architektoniczno - budowlanego wskazany jest dźwig pochyły platformowy zasilany elektrycznie z przewodnicą, z zakrętem jako element pozwalający osobom niepełnosprawnym pokonanie schodów wyrównawczych na styku z budynkiem istniejącym. Czy wspomniany dźwig jest również przedmiotem postępowania przetargowego i czy należy go uwzględnić w wycenie. Jeśli tak prosimy o podanie szczegółowych informacji dot. parametrów dźwigu oraz instalacji jego zasilania.
6. W punkcie 2.8.2 opisu technicznego określono drzwi zewnętrzne wejściowe jako szklone szkłem pojedynczym hartowanym, a jednocześnie postawiono wymóg dla wsp. przenikania min. 1,7 W/m²K dla całych drzwi. Aby drzwi spełniały wymóg wsp. przenikania muszą być szklone pakietem szybowym. Prosimy o określenie właściwego parametru dla drzwi oraz w przypadku konieczności zastosowania pakietu szybowego dokładnych parametrów poszczególnych szyb.
7. W punkcie 2.8.1. opisu technicznego podano wymagania dla okien: współczynnik infiltracji powietrza od 0,3 do 0,5, natomiast w punkcie 2.16.1 specyfikacji technicznej współczynnik ten określono - od 0,5 do 1,0. Prosimy o podanie właściwej wartości.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że:

- Ad. 1. Wymiary piłkochwyków podane w wykazie wyposażenia sali nie uwzględniają marszczenia.
- Ad. 2. Należy przyjąć otwory z deklami.
- Ad. 3. Należy przyjąć zgodnie z wykazem wyposażenia sali.
- Ad. 4. W załączniku nie przewidziano marszczenia.
- Ad. 5. Platforma dla niepełnosprawnych jest przedmiotem postępowania. W tym zakresie udzielano odpowiedzi m.in. w ramach zapytania nr 17.
- Ad. 6. Należy przyjąć szkło bezpieczne oraz uzyskanie przez drzwi współczynnika przenikania max. $1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- Ad. 7. Należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.