



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 15.02.2017 r.

IR.ZP.271.1.2017

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Remont drogi do oczyszczalni ścieków w Maszewie**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

1. Dot. Przedmiar robót. Remont drogi w Maszewie - parking:

Analiza kosztorysu robót wskazuje, iż pod konstrukcją parkingu znajduje się warstwa odsączająca, gr. 20 cm (poz. 14 d.3) oraz warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 20 cm (poz. 15 d.3). Proszę o wyjaśnienie czy na w/w warstwach należy wykonać warstwę z mieszanki mineralno – asfaltowej lub z kostki betonowej. Jeśli tak proszę o dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającą nawierzchnie mieszanki mineralno – asfaltowej lub z kostki betonowej na parkingu”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że na warstwach podanych w przedmiarze robót dot. parkingu - poz. 14 d.3, poz. 15 d.3 należy wykonać warstwę z mieszanki mineralno – asfaltowej, której powierzchnia została ujęta w przedmiarze pn. „Przedmiar robót remont drogi w Maszewie od km 0+586 do km 0+691”.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.