



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 22.03.2017r.

IR.ZP.271.9.2017

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „*Opracowania dokumentacji projektowych ulic w miejscowościach: Mańkowo, Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Brwilno, Maszewo i Maszewo Duże na terenie Gminy Stara Biała*” wpłynęły następujące zapytania:

Pytania dotyczące zadania nr 1.

1. „(...) Czy dla ulicy Wspólnej istnieje MPZP?
2. W „Opisie Przedmiotu zamówienia” w pkt.1 jest zdanie „zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazany przez zamawiającego” w materiałach przetargowych brak jest tego dokumentu.
3. Proszę o informację czy jest możliwość włączenia kan. deszcz., którą trzeba zaprojektować do kolektora istniejącego w ul. Chabrowej.
4. Czy kanalizacja deszczowa ma odwadniać tylko ulicę bez posesji, czy także posesję.

Pytania dotyczące zadania nr 3.

1. Czy dla ulicy Lawendowej istnieje MPZP?
2. W „Opisie Przedmiotu zamówienia” w pkt.1 jest zdanie’ zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazany przez zamawiającego” w materiałach przetargowych brak jest tego dokumentu.
3. Na załączonej mapce pokazano zakres opracowania, brak na nim działki 66/30 a jest ona wymieniona w opisie, oprócz tego na mapce w zakresie opracowania występuje działka 25/ 13 a brak jej w opisie.
4. Ulica Lawendowa styka się z drogą wojewódzką nr 562. Z załącznika mapowego wynika, że zakres opracowania kończy się na styku pasa drogowego ulicy i drogi wojewódzkiej. Czy ul. Lawendowa ma połączyć się z droga wojewódzką co będzie wymagało opracowania odrębnej dokumentacji na wykonanie skrzyżowania obu dróg czy nie.”.
5. W ulicy należy zaprojektować kanalizację deszczową, czy Inwestor może wskazać miejsce odprowadzenia wody.
6. Czy kanalizacja deszczowa ma odwadniać tylko ulicę bez posesji, czy także posesję.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że:

Odpowiedzi dotyczące zadania nr 1

Ad.1. Dla ulicy Wspólnej, położonej w miejscowości Mańkowo obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Ad.2. Program funkcjonalno – użytkowy Zamawiający przekaze Wykonawcy w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, co wynika z § 2 pkt. 3 projektu umowy załączonego do SIWZ.

Ad.3. Jest możliwość włączenia kanalizacji deszczowej, którą trzeba zaprojektować do kolektora istniejącego w ul. Chabrowej.

Ad.4. Projektowana kanalizacja deszczowa powinna odwadniać tylko ulicę, bez posesji.

Odpowiedzi dotyczące zadania nr 3

Ad.1. Dla ulicy Lawendowej, położonej w miejscowości Brwilno i częściowo w miejscowości Maszewo obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Ad.2. Program funkcjonalno – użytkowy Zamawiający przekaze Wykonawcy w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, co wynika z § 2 pkt. 3 projektu umowy załączonego do SIWZ.

Ad.3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres projektowanej dokumentacji obejmuje działkę nr 66/30. Przedmiotowa działka omyłkowo nie została zaznaczona kolorem zielonym na załączniku graficznym. Zakres opracowania obejmuje również działkę 25/13. Przedmiotowa działka omyłkowo nie została ujęta w tekście opisu, niemniej jednak została zaznaczona na załączniku graficznym, stanowiącym jego integralną część.

Ad.4. Dla skrzyżowania ul. Lawendowej z drogą wojewódzką nr 562 należy wykonać odrębną dokumentację projektową, zatwierdzoną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Ad.5. Należy przewidzieć odwodnienie ulicy do rowu melioracyjnego, znajdującego się w obrębie pasa drogowego.

Ad.6. Projektowana kanalizacja deszczowa powinna odwadniać tylko ulicę, bez posesji.

Z poważaniem

WÓJT
Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a.