



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat plocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

IR.ZP.271.6.2018

Biała, dnia 13.03.2018 r.

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „*Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu*” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu” zwracamy się z następującymi pytaniami:

- Występuje różnica grubości materiału akustycznego sufitowego pomiędzy przedmiarem a wytycznymi do adaptacji akustycznej, grubość materiału ma duży wpływ na cenę materiału.

Pytanie 1- Co jest obowiązujące, wytyczne do adaptacji akustyki czy zapis z przedmiaru robót?

- W opisie do adaptacji akustycznej mowa jest o dwóch wariantach materiałowych akustycznych przeznaczonych na ściany.

Pytanie 2 - Dlaczego zakres materiałowy akustyczny dotyczący ścian nie został ujęty w przedmiarze robót?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że:

Ad. 1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny kosztorysowej na podstawie przedmiaru stanowiącego integralną część składową SIWZ. Istotnym jest aby proponowany materiał spełniał wymogi określone w SIWZ w zakresie pochłaniania dźwięku, odporności na uderzenia oraz ppoż. W kwestii grubości materiału, informuję że zamawiający posiada zgodę firmy wykonującej „Wytyczne adaptacji akustycznej sali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół w Maszewie Dużym gm. Stara Biała” na ewentualną zmianę grubości materiału z 35 na 40 mm, tak więc możliwe jest zastosowanie materiału grubości w zakresie 35-40 mm z zastrzeżeniem spełniania przez niego powyżej wymienionych wymogów.

Ad. 2. Zamówienie dotyczy jedynie adaptacji akustycznej sufitu, natomiast adaptacja akustyczna ścian była objęta pierwotnym zakresem zamówienia na budowę sali sportowej.

Z poważaniem

WÓJT  
Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach [www.bip.starabiala.pl](http://www.bip.starabiala.pl) i [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl))
3. aa.