



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 21.03.2018 r.

IR.ZP.271.6.2018

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „*Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu*” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 1. „Zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

- Pytanie nr 1 - Proszę o wyjaśnienie zapisu z SIWZ punk 10.1 „Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. **Można złożyć ofertę na jedno lub obydwa zadania**

- Pytanie nr 2 – Proszę o informacje czy można mocować podkonstrukcję sufitu akustycznego się do blachy trapezowej sali, jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu technologicznego montażu mocowania do blachy?”

Zapytanie nr 2. „Zwracam się do Państwa z następującym pytaniem:

Pytanie nr 1 – Proszę o określenie parametrów technicznych dla **sufitu podwieszanego** dotyczącego klasy **odporności na uszkodzenia i uderzenia?** W zamieszczonych dokumentach widnieją rozbieżności. W opracowaniu akustycznym mowa jest o klasie **2A** a w dokumencie szczegółowa specyfikacja techniczna oraz w SWIZ mowa jest o **klasie 1A**”.

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że:

Ad. Zapytanie nr 1.

1. Zamówienie obejmuje jedno zadanie. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla w pkt. 10.1 SIWZ zapis o treści „**Można złożyć ofertę na jedno lub obydwa zadania**”, który znalazł się w SIWZ omyłkowo.

2. Podkonstrukcję sufitu akustycznego należy mocować do blachy trapezowej sali na wieszakach mocowanych przy pomocy wkrętów do blachy.

Ad. Zapytanie nr 2.

Wymagane jest aby proponowany sufit akustyczny spełniał wymogi klasy odporności na uszkodzenia i uderzenia – 1A (zgodnie z normą EN-13964 załącznik D).

Z poważaniem

WÓJT

Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.