



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat plocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

IR.ZP.271.6.2018

Biała, dnia 13.03.2018 r.

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „*Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu*” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu” zwracamy się z następującymi pytaniami:

- Występuje różnica grubości materiału akustycznego sufitowego pomiędzy przedmiarem a wytycznymi do adaptacji akustycznej, grubość materiału ma duży wpływ na cenę materiału.

Pytanie 1- Co jest obowiązujące, wytyczne do adaptacji akustyki czy zapis z przedmiaru robót?

- W opisie do adaptacji akustycznej mowa jest o dwóch wariantach materiałowych akustycznych przeznaczonych na ściany.

Pytanie 2 - Dlaczego zakres materiałowy akustyczny dotyczący ścian nie został ujęty w przedmiarze robót?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że:

Ad. 1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny kosztorysowej na podstawie przedmiaru stanowiącego integralną część składową SIWZ. Istotnym jest aby proponowany materiał spełniał wymogi określone w SIWZ w zakresie pochłaniania dźwięku, odporności na uderzenia oraz ppoż. W kwestii grubości materiału, informuję że zamawiający posiada zgodę firmy wykonującej „Wytyczne adaptacji akustycznej sali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół w Maszewie Dużym gm. Stara Biała” na ewentualną zmianę grubości materiału z 35 na 40 mm, tak więc możliwe jest zastosowanie materiału grubości w zakresie 35-40 mm z zastrzeżeniem spełniania przez niego powyżej wymienionych wymogów.

Ad. 2. Zamówienie dotyczy jedynie adaptacji akustycznej sufitu, natomiast adaptacja akustyczna ścian była objęta pierwotnym zakresem zamówienia na budowę sali sportowej.

Z poważaniem

WÓJT
Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. aa.



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

IR.ZP.271.6.2018

Biała, dnia 16.03.2018 r.

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu**” wpłynęło następujące zapytanie:

„(...)

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w „Opisie przedmiotu zamówienia” w uwagach jest zapis: „**Roboty prowadzone będą w obiekcie aktualnie realizowanym**”. Z tego co się zorientowaliśmy obiekt jest w trakcie budowy, budowa jest chroniona i posiada zaplecze socjalne, ustanowiony jest również kierownik budowy a plac budowy jest przejęty przez wykonawcę obiektu.

W związku z tym mamy następujące pytania:

1. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać możliwość wejścia na plac budowy i wykonywać roboty objęte niniejszym przetargiem.
2. Czy w ofercie należy uwzględnić koszty partycypacji w kosztach budowy ponoszonych przez Wykonawcę obiektu (Toi-Toi, śmieci), koszty korzystania z energii elektrycznej i wody. Jeżeli tak to jakie to będą koszty?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że:

Ad. 1. Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem robót do zorganizowania budowy w porozumieniu z generalnym wykonawcą obiektu.

Ad. 2. Wykonawca musi we własnym zakresie skalkulować koszty budowy, odrębnie od kosztów ponoszonych obecnie przez generalnego Wykonawcę obiektu.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **W pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w § 1 projektu umowy zapis w brzmieniu:** „(...) grubość ok. 40 mm.” **otrzymuje brzmienie:** „(...) grubość w zakresie 35-40 mm., nie dopuszcza się mocowania izolacji akustycznej do elementów drugorzędnych – tężników.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. aa.

WÓJT
Sławomir Wawrzyński



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 21.03.2018 r.

IR.ZP.271.6.2018

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu**” wpłynęło następujące zapytanie:

„Zamierzamy złożyć ofertę opierając się na doświadczeniu i wiedzy Podwykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z p-tem 6.1 ppkt. 2 SIWZ na etapie składania oferty powinniśmy złożyć tylko załączniki 2 i 3. W przeciwnym przypadku prosimy o uszczegółowienie jakie dokumenty dotyczące naszego Podwykonawcy powinniśmy przestawić w naszej ofercie.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że zgodnie z zapisami pkt 6.1 SIWZ:

- wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącym podmiotami na których zasoby się powołuje, w celu wykazania braku istnienia wobec nich przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa stosowne oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa stosowne oświadczenia na drukach stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ.

Z poważaniem

WÓJT
Stawomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 21.03.2018 r.

IR.ZP.271.6.2018

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „*Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu*” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 1. „Zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

- Pytanie nr 1 - Proszę o wyjaśnienie zapisu z SIWZ punk 10.1 „Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. **Można złożyć ofertę na jedno lub obydwa zadania**

- Pytanie nr 2 – Proszę o informacje czy można mocować podkonstrukcję sufitu akustycznego się do blachy trapezowej sali, jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu technologicznego montażu mocowania do blachy?”

Zapytanie nr 2. „Zwracam się do Państwa z następującym pytaniem:

Pytanie nr 1 – Proszę o określenie parametrów technicznych dla **sufitu podwieszanego** dotyczącego klasy **odporności na uszkodzenia i uderzenia?** W zamieszczonych dokumentach widnieją rozbieżności. W opracowaniu akustycznym mowa jest o klasie **2A** a w dokumencie szczegółowa specyfikacja techniczna oraz w SWIZ mowa jest o **klasie 1A**”.

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że:

Ad. Zapytanie nr 1.

1. Zamówienie obejmuje jedno zadanie. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla w pkt. 10.1 SIWZ zapis o treści „**Można złożyć ofertę na jedno lub obydwa zadania**”, który znalazł się w SIWZ omyłkowo.

2. Podkonstrukcję sufitu akustycznego należy mocować do blachy trapezowej sali na wieszakach mocowanych przy pomocy wkrętów do blachy.

Ad. Zapytanie nr 2.

Wymagane jest aby proponowany sufit akustyczny spełniał wymogi klasy odporności na uszkodzenia i uderzenia – 1A (zgodnie z normą EN-13964 załącznik D).

Z poważaniem

WÓJT
Sławomir Wawrzyński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.