



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie  
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 05.04.2018 r.

IR.ZP.271.8.2018

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „*Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże – adaptacja akustyczna sufitu*” wpłynęło następujące zapytanie:

„Prosimy o udzielenie informacji czy możliwe jest zastosowanie technologii spełniającej wszystkie Państwa oczekiwania dotyczące akustyki, odporności na uderzenia, odporności ogniowej i ważącego 15 kg/m<sup>2</sup>.

Proponowana przez Państwa waga sufitu wynosząca 10 kg/m<sup>2</sup> bardzo poważnie ogranicza możliwość zastosowania innych technologii niż Ecophon przedstawiona w SIWZ”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że:

Zamawiający posiada zgodę producenta dźwigarów klejonych na zawieszenie konstrukcji systemu akustycznego do 10 kg/m<sup>2</sup>, dlatego też nie dopuszcza się zastosowania systemu o ciężarze większym niż 10 kg/m<sup>2</sup>.

Z poważaniem

WÓJT

*Zławomir Wawrzyński*

### Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.