



**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PŁOCKU**

Laboratorium Badania Wód

09-402 Płock, ul. Kolegialna 20

Tel/fax.: (24) 367-26-34, adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl



AB 630

Sprawozdanie z badań nr*: LSW/600/UZ/567/2012

** nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki*

Data
sporządzenia
sprawozdania:

20 kwiecień 2012

Egz. 1 / 3

Próbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ/567/2012
 Data rejestracji: 2012-04-19
 Ocena stanu: brak uwag
 Pobierający: Laboratorium Badania Wód PSSE Płock

Zleceniodawca:

Nazwa : Urząd Gminy Stara Biała
 Adres: 09-411 Biała, Jana Kazimierza 1

Opis próbki wg protokołu pobrania nr: HKL/UZ 36/12

Miejsce/adres pobrania próbki: Biała, ul. Andrzeja Kmicica 33
 Punkt poboru próbki: SUW - woda po uzdatnieniu
 Pochodzenie próbki: wodociąg publiczny Biała
 Data pobrania próbki: 2012-04-19


Data rozpoczęcia badań: 2012-04-19
 Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2012-04-19
 Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2012-04-20
 Odstępstwa od badań i badania niezgodne z wymaganiami: brak

Sprawozdanie z badań nr*: LSW/600/UZ/567/2012


* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Wyniki badań fizykochemicznych

Lp	Nazwa wskaźnika*	Jednostka	Norma/procedura badawcza	Wynik**	Najwyższa dopuszczalna zawartość***
1	Barwa (A)	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2002	5±2	---
2	Mętność (A)	NTU	PN-EN ISO 7027: 2003	0,5±0,08	1
3	Stężenie jonów wodoru (pH) (A)	--	LSC/PB7-0-0: wyd III: 2011	7,4±0,1	6,5-9,5
4	Przewodność w temp. 25 °C (A)	µS/cm	PN-EN/27888: 1999	674±9	2500
5	Zapach (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny	akceptowalny
6	Smak (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny	akceptowalny
7	Amonowy jon (A)	mg/l	PN-ISO 7150-1: 2002	0,06±0,01	0,5
8	Mangan (A)	µg/l	PN-92/C-04590.03	249±34	50
9	Żelazo ogólne (A)	µg/l	PN-ISO 6332: 2001	338±30	200

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych mgr inż. Hanna Szczęsna **Wyniki badań mikrobiologicznych**

Lp	Nazwa oznaczenia*	Norma/procedura badawcza	Wynik**	Najwyższa dopuszczalna zawartość***
1	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A)	LSM/PB-1-0-0 wyd II wg PN-ISO 9308-1: 1999	0 (nie wykryto)	0
2	Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A)	LSM/PB-1-0-0 wyd II wg PN-ISO 9308-1: 1999	0 (nie wykryto)	0

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotański 

* A - metoda badawcza akredytowana; N/A - metoda badawcza nieakredytowana

** Wynik badania uwzględnia niepewność określoną zgodnie z obowiązującymi w laboratorium procedurami


*** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości

Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

Zatwierdzający: mgr Tomasz Szpotański

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORIUM
BADANIA WÓD

mgr Tomasz Szpotański