



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 24.05.2018r.

IR.ZP.271.11.2018

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*” wpłynęły następujące zapytania:

„(...)1. Zamawiający w opisie technicznym dokumentacji projektowej pkt 3 „Ilość i jakość ścieków” ppkt „Dobór oczyszczalni biologicznej” wymaga spełnienia przez oczyszczone ścieki, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, parametrów tj. BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. Wnosimy o określenie ilości oczyszczalni koniecznych do przebadania przez wykonawcę w ramach kontraktu.

2. W dokumentacji przetargowej Zamawiający przewiduje likwidację istniejących szamb. Czy Zamawiający uzyskał zgodę wszystkich użytkowników na ich demontaż?

3. W dokumentacji przetargowej Zamawiający przewiduje likwidację istniejących szamb. Wnosimy o przekazanie wykazu materiału konstrukcyjnego szamb oraz ich objętości, co umożliwi rzetelną wycenę prac.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

Ad.1. Zamawiający wymaga aby wszystkie 63 oczyszczalnie, zostały przebadane przez wykonawcę w ramach kontraktu pod kątem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Przy czym testy pod kątem redukcji azotu ogólnego fosforu ogólnego nie będą wymagane.

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje likwidacji szamb. Brak takich zapisów w dokumentacji przetargowej

Ad.3. W związku z tym, że Zamawiający nie przewiduje likwidacji szamb nie posiada informacji dotyczących ich konstrukcji.

Z poważaniem

WÓJT  
Sławomir Wawrzyński

### Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.